

Vysvětlení zadávací dokumentace			
Zadavatel:			
Název:	Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.		
IČO:	72053119		
Sídlo:	Koterovská 462/162, Koterov, 326 00 Plzeň		
vyř.:	Ing. Martina Tyrová	tel.:	377 172 516
č.j.	19352/21/SÚSPK-P	email:	martina.tyrova@suspk.eu
Veřejná zakázka:			
II/230 Nepomuk - Přestice-2. část-napřímení silnice II/230 mezi Týništěm a Újezdem			
Předpokládaná hodnota VZ bez DPH:		51 697 423,00 Kč	
Zadávací řízení:	otevřené řízení / podlimitní		
Předmět plnění VZ:	Předmětem plnění veřejné zakázky je napřímení silnice II/230 mezi Týništěm a Újezdem. Celková délka předpokládaného úseku 835,52 m. Přeložka je navržena s kategorií S 7,5/90. V rámci stavby dojde k napojení 3 polních cest, které jsou v dnešní době nevhodně řešeny, dojde k jejich nakolmení a zlepšení bezpečnosti silničního provozu. V rámci stavby bude vyměněn stávající nevyhovující kamenný propustek za propustek z železobetonových trub DN 600. Stavba bude prováděna ve 3 etapách. Více projektová dokumentace ve stupni PDPS a soupisu prací zpracovaná projekční kanceláří AFRY CZ s.r.o..		
ev. č. zakázky ve Věstníku veřejných zakázek:		Z2021-041389	
sys. č. VZ na profilu zadavatele (EZAK)		P21V00000600	
Vysvětlení zadávací dokumentace - č. 2 - odpověď na dotazy			
Zadavatel obdržel 07.12.2021 žádost o vysvětlení ZD (dotazy) s následujícím obsahem:			
dne			
1	Na základě vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 uvádíte "Vyfrézovaný materiál bude uložen na skládku investora. Zhotoviteli nebude materiál odprodán a nebude ani použit zpět do stavby." Ve výkazu výměr SO 020.VZ - Příprava území je uvedena položka č. 15 15 K 997221559 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů t 19 787,586 PP Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/997221559 VV "frézovaná" (716,62+1433,24) 2 149,860 VV "Rmat krajnice"-(1222*0,15*2,3+63*0,15*2,3+122*0,15*2,3+29*0,15*2,3) -495,420 VV "Rmat sjezdy" -(122*0,1*2,3+330*0,1*2,3+414*0,1*2,3+80*0,1*2,3) -217,580 VV "km 0,835 52 – km 0,845 05" -23,461 -23,461 VV Součet 1 413,399 VV 1413,399*14 19 787,586 VV Součet 19 787,586 kde je však počítáno že R mat bude použit do krajnic a na sjezdy. Upraví zadavatel výměru, tak aby bylo počítáno s celkovým odvozem na skládku investora. A dále upřesní kde se tato skládka nachází.		

K výše uvedeným dotazům sděluje zadavatel následující vysvětlení:	
ad 1	Po konzultaci s projekční kanceláří a prověření podmínek použití vyfrézovaného materiálu ze stavby se zástupcem Regionální rozvojové agentury Plzeňského kraje lze materiál použít zpět do stavby. Množství v zadávacím rozpočtu je uvedeno správně. Na skládku určenou investorem bude odvozeno jen zbylé množství vyfrézovaného materiálu. Skládka bude určena investorem a bude ve vzdálenosti dle zadání.

Datum vyhotovení:	08.12.2021
-------------------	------------

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.

Ing. Miroslav Doležal

generální ředitel

podepsáno elektronicky