

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2

NÁZEV ZAKÁZKY: NÁSLEDNÁ OPATŘENÍ-ENERGETICKÉ ÚSPORY, OSVĚTLENÍ-DODÁVKA ZAŘÍZENÍ – BUDOVA A

ZADAVATEL: Domov klidného stáří v Žinkovech, příspěvková organizace

SÍDLLO: Žinkovy 89, Žinkovy, 335 54 IČO: 49180312

STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE: Mgr. et Mgr. Sylva Hajšmanová - ředitelka

POVĚŘENÁ OSOBA ve věcech technických: Jiří Mlnářík – vedoucí technického úseku

DRUH VZ: Dodávky, VZMR, II. sk. VZMR dle směrnice RPK

Zadavatel poskytuje vysvětlení zadávací dokumentace k výše uvedené veřejné zakázce.

Dne 10. 12. 2021 byla doručena žádost o vysvětlení zadávací dokumentace od jednoho dodavatele, na kterou zadavatel tímto odpovídá.

Dotaz:

„V soupisu prací a výměru nesedí typ svítidel s legendou, kde píšete, že svítidla jsou vsazená do kazetového podhledu, ale v soupisu prací uvádíte přisazená“ Prosím tedy o upřesnění, případně doplnění, upravení, dle čeho se máme řídit.“

Odpověď:

V příloze č. 3 Zadávací dokumentace „Soupis prací a výkaz výměr“ není uvedeno rozlišení svítidel na přisazená a vsazená, protože typ svítidel je stejný pro oba druhy montáže. V legendě je uvedeno pouze umístění a typ vsazených svítidel (zelená barva), který je stejný jako typ svítidel přisazených (červená a modrá barva, podle umístění svítidla).

Pouze u montur pro osazení světel je uvedeno, že všechny jsou na světla přisazená, ale pro světla vsazená do stropního podhledu bude dodavatel pravděpodobně nějakou konstrukci pro montáž také potřebovat. Z tohoto důvodu zadavatel v počtu montur uvažoval i s nimi a počítá s tím, že dodavatel provede nacenění montur obou typů světel do těchto položek (č. 2 a č. 5).

Upozornění:

Lhůta pro podání nabídek se nemění.

Ve veřejné zakázce malého rozsahu nelze podat námitky.

V Žinkovech

Mgr. et Mgr. Sylva Hajšmanová

ředitelka

Domova klidného stáří v Žinkovech, příspěvková organizace