POHLED "B"



PŮDORYS



- NAVRŽENÝ STL NADZEMNÍ AREÁLOVÝ PLYNOVOD PRO KOTELNU
- NAVRŽENÁ REGULACE PŘETLAKU A AUK
- NAVRŽENÝ STL VNITŘNÍ ROZVOD PRO KOTELNU, 40 kPa
- NAVRŽENÝ STL VNITŘNÍ ROZVOD PRO KGJ, 6 kPa
- ODVĚTRÁNÍ REGULÁTORU PŘETLAKU ROZVODU KGJ
- ODVĚTRÁNÍ ŘÍDÍCÍCH SOLENOIDŮ AUK KOTELNY A KGJ

VYPRACOVAL: MILAN DAVID ml.	ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: MILAN DAVID	**PROJEKTOVÉ PRÁCE V PLYNÁRENSTVÍ** MILAN DAVID, IČO 663 78 257, tel - 602667844, e-mail - mdavid.st@seznam.cz
HLAVNI PROJEKTANT: HYNEK CHARVÁT - PROJEKCE VYTÁPĚNÍ, MOTÝLÍ 34, 326 00 PLZEŇ		
INVESTOR: PLZEŇSKÝ KRAJ, ŠKROUPOVA 1760/18, 301 00 PLZEŇ		FORMÁT: A 3
MÍSTO STAVBY: par.č.st. 5198, 1778, par.č. 1801/24, k.ú. ROKYCANY 740691		ČÍSLO ZAKÁZKY: P-17/2019
STAVBA: NÁVRH NOVÉHO ZDROJE TEPLA PRO VYTÁPĚNÍ AREÁLU ROKYCANSKÉ NEMOCNICE a.s.		DATUM: 05/2019
D.2.2 ROZVOD PLYNU		STUPEŇ: DPS
		MĚŘÍTKO: 1 : 20
VÝKRES: REGULACE PŘETLAKU - POHLED "B"		ČÍSLO VÝKRESU: 05 / ČÍSLO KOPIE