

Technické údaje odběrného/předávacího místa:

Napěťová hladina	22kV VN/0,4 kV (NN)
Způsob připojení	3 (počet fází)
Celkový instalovaný výkon	200 kW
Rezervovaný výkon výrobny (max. výkon dodávky elektřiny do DS)	180 kW

Hlavní jistič osazen v rozvaděči v prostoru trafostanici, rozvodny NN.
Předávací místo: nadzemní vedení VN ev. celek VN 507538 P-ROKYCANY NEMOCNICE
Rozpadové místo: silové kontakty předřazeného stykače KM3 ovládaného ochranou U a F v rozvaděči R1

Napěťová soustava NN AC:
3+PEN, 3+N+PE, 400/231V, 50Hz, TN-C-S
Ochrana před nebezpečným dotykem:
Krytím – rozvaděče IP 30-40, po otevření dveří IP 20
Samočinným odpojením od zdroje, doplněná pospojením

ZODP. PROJ.: Ing. Zdeněk Štengl	Ing. Zdeněk Štengl projekty elektroinstalací a mření a regulací tel. : +420 604 953 985 email : zdenda.stengl@seznam.cz	
VYPRACOVAL: Ing. Zdeněk Štengl		
INVESTOR: Plzeňský kraj, Škroupova 1760/18, 301 00 Plzeň	STUPEŇ: DPS	
AKCE: NÁVRH NOVÉHO ZDROJE TEPLA PRO VYTÁPĚNÍ AREÁLU ROKYCANSKÉ NEMOCNICE a.s. 2.4 Připojení kogenerační jednotky do sítě NN	FORMÁT: 1xA4	ČÁST:
	MĚŘ.: -	D.2.4.2
OBSAH: Přehledné schéma	DATUM: 06/2019	Č.: