

třída
LPS III
LPL III
ochranný úhel α=72° při výšce jímací
soustany 2 m nad rovinou plochy

SS	svorka spojovací
SZ, OU, DOU	svorka zkušební, ochranný úhelník, držák OU
SO	svorka okapová
SR03	svorka zemní páska - drát
PJ	pomocný (oddálený) jímač
MET (HOP)	hlavní ochranná přípojnice

Napěťová soustava: 400/230V TN-C-S, 50Hz
Ochrana před n.d.: Ochrana automatickým odpojením vadné části od zdroje v síti TN
Prostředí: normální, nebezpečné

ZODP. PROJ.: Ing. Zdeněk Štengl	Ing. Zdeněk Štengl projekty elektroinstalací a měření a regulací tel. : +420 604 953 985 email : zdenda.stengl@seznam.cz	
VYPRACOVAL: Ing. Zdeněk Štengl		
INVESTOR: Plzeňský kraj, Škroupova 1760/18, 301 00 Plzeň	STUPEŇ: DPS	
AKCE: NÁVRH NOVÉHO ZDROJE TEPLA PRO VYTÁPĚNÍ AREÁLU ROKYCANSKÉ NEMOCNICE a.s.	FORMÁT: 4xA4	ČÁST:
	MĚŘ.: 1:50	D.1.4.3.5
OBSAH: Hromosvos	DATUM: 06/2019	Č.: