

LEGENDA

KGJ - KOGENERAČNÍ JEDNOTKA 200 kWe (PŘÍKON 566 kW)
60 m3ZP/h, DN 50, PN 10, 6,0 kPa (1,8 - 8,0 kPa)

- NAVRŽENÝ STL VNITŘNÍ ROZVOD PRO KGJ, 6 kPa
- NAVRŽENÝ STL VNITŘNÍ ROZVOD PRO KOTELNU, 40 kPa
- ODVZDUŠNĚNÍ STL VNITŘNÍCH ROZVODŮ V KOTELNĚ, DN 15

* - BUDE UPŘESNĚNO DLE PŘÍSLUŠENSTVÍ KGJ

VYPRACOVAL: MILAN DAVID ml.	ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: MILAN DAVID	**PROJEKTOVÉ PRÁCE V PLYNÁRENSTVÍ** **MILAN DAVID** IČO 663 78 257 tel - 602667844 e-mail - mdavid.st@seznam.cz
HLAVNI PROJEKTANT: HYNEK CHARVÁT - PROJEKCE VYTÁPĚNÍ MOTÝLÍ 34, 326 00 PLZEŇ		
INVESTOR: PLZEŇSKÝ KRAJ ŠKROUPOVA 1760/18, 301 00 PLZEŇ		FORMÁT: A 3
MÍSTO STAVBY: par.č.st. 5198, 1778, par.č. 1801/24, k.ú. ROKYCANY 740691		ČÍSLO ZAKÁZKY: P-17/2019
STAVBA: NÁVRH NOVÉHO ZDROJE TEPLA PRO VYTÁPĚNÍ AREÁLU ROKYCANSKÉ NEMOCNICE a.s. D.2.2 ROZVOD PLYNU		DATUM: 05/2019
		STUPEŇ: DPS
		MĚŘÍTKO: 1 : 25
VÝKRES: KGJ - ŘEZ C - C´		ČÍSLO VÝKRESU: 06 / ČÍSLO KOPIE