

LEGENDA :

SNĚHOVÝ HASÍCÍ PŘÍSTROJ



SITUACE ŠIRŠÍCH VZTAHŮ



⑥ HOME CARE - d
⑦ původní kotelna
⑨ lůžková část

Odstupové vzdálenosti N.1.1. Kotelna

č.	l [m]	hu [m]	Sp [m2]	Spo [m2]	po [%]	Taue [min]	k10	k11	I [kW.m-2]	d [m]	Pozn.
1	7,3	2,6	19	10	51	29	0,70	1,0185,99	2,5	11.4.7	vrata a okno
2	1,5	1,3	2	2	100	29	0,70	1,0185,99	1,5	11.4.7	okno

Odstupové vzdálenosti N.1.2. Kogenerace

č.	l [m]	hu [m]	Sp [m2]	Spo [m2]	po [%]	Taue [min]	k10	k11	I [kW.m-2]	d [m]	Pozn.
1	3,0	2,6	8	8	100	20	0,86	1,2470,07	2,6	11.4.7	vrata
2	1,3	1,5	2	2	100	20	0,86	1,2470,07	1,3	11.4.7	okna

Posouzení odstupové vzdálenosti oken sousedního objektu nemocnice

pv [kg.m-2]	l	hu [m]	I [KW.m-2]	k10	k11	po [%]	d [m]	
30,0	5,7	2,05	87,57	0,69	0,99	60	2,29	okna

Posouzení požárně nebezpečného prostoru dle vyhláška č. 23 / 2008 Sb. § 11 : Dle vypočtených odstupových vzdáleností požárních úseků požárně nebezpečný prostor nezasahuje sousední objekt. Vlastní objekt se nachází v požárně nebezpečném prostoru sousedního objektu. Obvodová stěna je z Porothermu se zateplením minerální vatou. Požárně nebezpečný prostor nepřesahuje pozemek investora.