ŘEZ E - E´



ŘEZ D - D´



K3 - STACIONÁRNÍ PLYNOVÝ KONDENZAČNÍ KOTEL 800 kW

H3 - PLYNOVÝ PŘETLAKOVÝ HOŘÁK 800 kW (150 - 2600 kW)
84,2 m3ZP/h, DN 25, G 1", 40 kPa (max. 50 kPa)

Z2 - ZÁSOBNÍKOVÝ, KONDENZAČNÍ OHŘÍVAČ TV, OBJEM 480 l, 121,8 kW
12,3 m3ZP/h, DN 20, G 3/4", 2,0 kPa
(DOPLNĚN PŘÍMOČINNÝM REGULÁTOREM G 3/4", 40/2,0 kPa)

- NAVRŽENÝ STL VNITŘNÍ ROZVOD PRO KOTELNU, 40 kPa
- ODVZDUŠNĚNÍ STL VNITŘNÍCH ROZVODŮ V KOTELNĚ, DN 15

VYPRACOVAL: MILAN DAVID ml.	ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: MILAN DAVID	**PROJEKTOVÉ PRÁCE V PLYNÁRENSTVÍ** MILAN DAVID, IČO 663 78 257, tel - 602667844, e-mail - mdavid.st@seznam.cz
HLAVNI PROJEKTANT: HYNEK CHARVÁT - PROJEKCE VYTÁPĚNÍ, MOTÝLÍ 34, 326 00 PLZEŇ		FORMÁT: A 3
INVESTOR: PLZEŇSKÝ KRAJ, ŠKROUPOVA 1760/18, 301 00 PLZEŇ		ČÍSLO ZAKÁZKY: P-17/2019
MÍSTO STAVBY: par.č.st. 5198, 1778, par.č. 1801/24, k.ú. ROKYCANY 740691		DATUM: 05/2019
STAVBA: NÁVRH NOVÉHO ZDROJE TEPLA PRO VYTÁPĚNÍ AREÁLU ROKYCANSKÉ NEMOCNICE a.s.		STUPEŇ: DPS
D.2.2 ROZVOD PLYNU		MĚŘÍTKO: 1 : 25
VÝKRES: KOTELNA - ŘEZ D - D´, ŘEZ E - E´		ČÍSLO VÝKRESU: 07 / ČÍSLO KOPIE