KRAJSKÝ ÚŘAD PLZEŇSKÉHO KRAJE
ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
Škroupova 18, 306 13 Plzeň

VYPRAVENO 25 -06- 2019

Naše č. j.: PK-ŽP/8547/19
Spis. zn.: ZN/1324/ŽP/19
Počet listů: 2
Počet příloh: 1 paré dokumentace
Počet listů příloh: 100

Vyřizuje: Ing.Jaroslav Háva

Datum: 24.06.2019

Ing. Petr Král
Stará cesta 216
330 08 Zruč-Senec

ZÁVAZNÉ STANOVISKO

Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor životního prostředí, příslušný orgán státní správy (dále jen „krajský úřad") podle § 27 odst. 1 písm. e) zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší (dále jen „zákon o ovzduší") a § 29 odst. 1 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů, vydává v řízení podle § 149 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, toto závazné stanovisko:

souhlasí

podle §11 odst. 2) písm. b) a c) zákona o ovzduší s umístěním a stavbou vyjmenovaných stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší uvedených pod kódy 1.1 a 1.2. v příloze č.2 zákona o ovzduší **Spalování paliv v kotlích o celkovém jmenovitém tepelném příkonu od více než 0,3 do 5 MW včetně"** (3 kondezační kotle BUDERUS, každý o výkonu 800 kW) a **„Spalování paliv v pístových spalovacích motorech o celkovém jmenovitém tepelném příkonu od více než 0,3 MW do 5 MW včetně"** (kogerační jednotka Bosch o příkonu 566 kW), umístěných v ulici Voldušská 750 na pozemku p.č.st. 5198, st. 1378, 1801/24 v k.ú. Rokycany, v akci **„Změna vytápění Nemocnice Rokycany"**. Investorem je právnická osoba **„Plzeňský kraj"** se sídlem Škroupova 1760/18, 301 00 Plzeň, IČ: 70890366 (dále jen „investor"), zastoupený na základě plné moci **„Ing. Petrem Králem"**, se sídlem Stará cesta 216, 330 08 Zruč-Senec, r.č.: 670222/1493 (dále jen „účastník řízení"). Investor hodlá v rámci akce provést v areálu Nemocnice Rokycany rekonstrukci vytápění. Akce se povoluje za těchto podmínek:

- **Před uvedením výše uvedeného vyjmenovaného stacionárního zdroje znečišťování ovzduší do provozu, požádá účastník řízení krajský úřad o povolení provozu podle § 11 odst. 2 písm. d) zákona o ovzduší. K žádosti přiloží aktuální projektovou dokumentaci. Další obsahové náležitosti žádosti o povolení provozu jsou uvedeny v příloze č. 7 k zákonu o ovzduší.**

Odůvodnění

Krajský úřad obdržel dne 12.06.2019 pod č.j.: PK-ŽP/8547/19 žádost účastníka řízení, o povolení umístění a stavby vyjmenovaných stacionárních zdrojů

znečišťování ovzduší uvedených pod kódy 1.1 a 1.2. v příloze č.2 zákona o ovzduší **Spalování paliv v kotlích o celkovém jmenovitém tepelném příkonu od více než 0,3 do 5 MW včetně"** (3 kondezační kotle BUDERUS, každý o výkonu 800 kW) a **„Spalování paliv v pístových spalovacích motorech o celkovém jmenovitém tepelném příkonu od více než 0,3 MW do 5 MW včetně"** (kogerační jednotka Bosch o příkonu 566 kW), umístěných v ulici Voldušská 750 na pozemku p.č.st. 5198, st. 1378, 1801/24 v k.ú. Rokycany, v akci **„Změna vytápění Nemocnice Rokycany"**. Investor hodlá v rámci akce provést v areálu Nemocnice Rokycany rekonstrukci vytápění. Stávající vytápění je realizováno starou plynovou kotelnou o výkonu 4850 kW. Nově budou instalovány tři kondenzační plynové kotle BUDERUS Logano plus SB745, každý o jmenovitém výkonu 800 kW. Kotle jsou osazeny nízkoemisními hořáky Weishaupt WM-G20/2-A. Kogenerační jednotka Bosh CHP CE 200 NA s příkonem 566 kW bude paralelním zdrojem tepla k plynové kotelně. Odtah spalin od každého kotle bude zajištěn kouřovodem DN300 zaústěným do třísložkového přetlakového nerezového komína DN300 o výšce 8 m nad terénem. Komíny budou opatřeny dvěma tlumiči hluku o útlumu 25dB. Odtah spalin od kogenerační jednotky bude zajištěn kouřovodem DN200 zaústěným do třísložkového přetlakového nerezového komínu DN200 o výšce 7,65 m nad terénem. Na výstupu bude KGJ opatřena sekundárním tlumičem hluku. Primární tlumič je součástí kogenerační jednotky.
S žádostí byla předložena projektová dokumentace, kterou zpracovala společnost Hynek Charvát - TERMOINSTAL v březnu 2019. Dokumenty dokládají vhodnost uvažovaného řešení.

Souhlasné vyjádření č.j.: ČIŽP/43/2019/3999 ze dne 17.06.2019 k umístění a stavbě výše uvedeného vyjmenovaného stacionárního zdroje znečišťování ovzduší, obdržel krajský úřad od České inspekce životního prostředí, Oblastního inspektorátu Plzeň.

Město Rokycany souhlasilo dne 24.6.2019 bez připomínek.

Závazné stanovisko vydané podle §149 správního řádu je závazné pro výrokovou část rozhodnutí nebo pro ohlášení stavby podle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon).

Poučení

Závazné stanovisko není samostatným správním rozhodnutím, a proto se proti němu nelze odvolat. Jeho obsah je možné napadnout v rámci odvolání proti rozhodnutí, jehož je závazné stanovisko podkladem.

KRAJSKÝ ÚŘAD
Plzeňského kraje
odbor
životního prostředí
②

Ing. Václav Liška
vedoucí oddělení technické ochrany

Příloha pro účastníka řízení:
Část projektové dokumentace

Rozdělovník
Účastník řízení:
Ing. Petr Král, Stará cesta 216, 330 08 Zruč-Senec
Dotčený orgán:
Česká inspekce životního prostředí, OI Plzeň, Klatovská třída 591/48, Plzeň 3-Jižní Předměstí, 301 00 Plzeň 1.
Ostatní:
Městský úřad Rokycany, Odbor životního prostředí, Masarykovo náměstí 1,Střed, 337 01 Rokycany
Krajský úřad Plzeňského kraje, Odbor investic a majetku, Radek Lucák, Škroupova 18, 306 13 Plzeň