PŮDORYS
m 1 : 100



POHLED "A"
m 1 : 25



LEGENDA

- STÁVAJÍCÍ STL NADZEMNÍ AREÁLOVÝ PLYNOVOD PRO PŮVODNÍ KOTELNU
- STÁVAJÍCÍ NTL VNĚJŠÍ ROZVOD PRO KUCHYNI
- DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍHO STL NADZEMNÍHO PLYNOVODU PRO PŮVODNÍ KOTELNU
- DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍHO STL NADZEMNÍHO AREÁLOVÉHO PLY-NOVODU PRO TECHNOLOGII PŮVODNÍHO OHŘEVU TV
- DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍHO NTL ROZVODU OHŘEVU TV
- NAVRŽENÝ STL NADZEMNÍ AREÁLOVÝ PLYNOVOD PRO NOVOU KOTELNU
- NAVRŽENÝ PROPOJ NA NTL VNĚJŠÍ ROZVOD PRO KUCHYNI
- NAVRŽENÝ STL VNITŘNÍ ROZVOD PRO KOTELNU, 40 kPa
- NAVRŽENÝ STL VNITŘNÍ ROZVOD PRO KGJ, 6 kPa

* - STÁVAJÍCÍ STL PLYNOVOD DN 20, REGULACE PŘETLAKU, PODRUŽNÉ MĚŘENÍ SPOTŘEBY A NTL VNITŘNÍ ROZVOD ROZVOD ZP DN 25 PRO TECHNOLOGII OHŘEVU TV BUDOU DEMONTOVÁNY PO PROVEDENÍ "DOČASNÉ" TECHNOLOGIE OHŘEVU TV (2x 121,8 kW) VE STÁVAJÍCÍ KOTELNĚ

\# - BUDE UPŘESNĚNO DLE ZASTŘEŠENÍ RAMPY

VYPRACOVAL: MILAN DAVID ml.	ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: MILAN DAVID	**PROJEKTOVÉ PRÁCE V PLYNÁRENSTVÍ** MILAN DAVID, IČO 663 78 257, tel - 602667844, e-mail - mdavid.st@seznam.cz
HLAVNI PROJEKTANT: HYNEK CHARVÁT - PROJEKCE VYTÁPĚNÍ, MOTÝLÍ 34, 326 00 PLZEŇ		
INVESTOR: PLZEŇSKÝ KRAJ, ŠKROUPOVA 1760/18, 301 00 PLZEŇ		FORMÁT: A 2
MÍSTO STAVBY: par.č.st. 5198, 1778, par.č. 1801/24, k.ú. ROKYCANY 740691		ČÍSLO ZAKÁZKY: P-17/2019
STAVBA: NÁVRH NOVÉHO ZDROJE TEPLA PRO VYTÁPĚNÍ AREÁLU ROKYCANSKÉ NEMOCNICE a.s.		DATUM: 05/2019
D.2.2 ROZVOD PLYNU		STUPEŇ: DPS
		MĚŘÍTKO: 1 : 100 (1 : 25)
VÝKRES: PLYNOVOD - PŮDORYS		ČÍSLO VÝKRESU: 01 / ČÍSLO KOPIE