

POZNÁMKY

Čidla venkovní teploty BT1 a FA se umístí na severní venkovní zdi budovy min. 2 až 2,5 m nad zemí.
Nesmí se umisťovat nad okny, dveřmi a odtahy vzduchu, ani bezprostředně pod balkonem nebo okapovým žlabem.
Kabelové trasy povedou v prostoru kotelny po povrchu převážně v kabelových žlabech MARS a v elinstalačních lištách.

Ing. Zdeněk ŠTENGL	Projektant: Ing. Zdeněk ŠTENGL	Datum: 05/2019	Název výkresu: Dispozice zařízení MaR, hlavní kbelové trasy	Akce: Nemocnice Rokycany - kotelna	Měřítko: 1:50	Archiv.číslo: 960-ST31	Číslo výkresu: 31