

Poznámka:
Kotelna napojena z rozvodny NN nemocnice Rokycany.
Hlavní vypínač – pro objekt je umístěn u vstupu do objektu vedle dveří vně na obvodové stěně v zasklené skříňce. Použití je jen pro případ havárie. Vypnutí el. energie pro údržbu bude sloužit vypínač v rozvaděči.

Napěťová soustava: 400/230V TN-C-S, 50Hz
Ochrana před n.d.: Ochrana automatickým odpojením vadné části od zdroje v síti TN
Prostředí: normální, nebezpečné

ZODP. PROJ.: Ing. Zdeněk Štengl	Ing. Zdeněk Štengl projekty elektroinstalací a mření a regulací tel. : +420 604 953 985 email : zdenda.stengl@seznam.cz	
VYPRACOVAL: Ing. Zdeněk Štengl		
INVESTOR: Plzeňský kraj, Škroupova 1760/18, 301 00 Plzeň	STUPEŇ: DPS	
AKCE: NÁVRH NOVÉHO ZDROJE TEPLA PRO VYTÁPĚNÍ AREÁLU ROKYCANSKÉ NEMOCNICE a.s.	FORMÁT: 1xA4	ČÁST:
	MĚŘ.: -	D.1.4.3.2
OBSAH: Přehledné schéma rozvodů	DATUM: 06/2019	Č.: