

kabelová trasa (kabelový žlab, lávka)

venkovní teplotní čidlo pro RTU (na severní straně)

RTU rozvaděč RTU jednortky

RK kompenzační rozvaděč

R1 skříňový rozvaděč elektro

Napěťová soustava: 400/230V TN-C-S, 50Hz
Ochrana před n.d.: Ochrana automatickým odpojením vadné části od zdroje v síti TN
Prostředí: normální, nebezpečné

ZODP. PROJ.: Ing. Zdeněk Štengl	Ing. Zdeněk Štengl projekty elektroinstalací a mření a regulací tel. : +420 604 953 985 email : zdenda.stengl@seznam.cz	
VYPRACOVAL: Ing. Zdeněk Štengl		
Plzeňský kraj, INVESTOR: Škroupova 1760/18, 301 00 Plzeň	STUPEŇ: DPS	
AKCE: NÁVRH NOVÉHO ZDROJE TEPLA PRO VYTÁPĚNÍ AREÁLU ROKYCANSKÉ NEMOCNICE a.s. 2.4 Připojení kogenerační jednotky do sítě NN	FORMÁT: 2xA4	ČÁST:
	MĚŘ.: 1:100	D.2.4.4
OBSAH: Půdorys	DATUM: 06/2019	Č.: