


VYTÝČOVACÍ BODY			
OZN.	SOUŘADNICE VZTAŽENÁ K UŽIVATELSKÉMU SS		POZNÁMKA
[-]	X	Y	[-]
BOD 01	-825235,86	-1119556,53	ŽB ŘÍMSA
BOD 02	-825227,66	-1119552,36	ŽB ŘÍMSA
BOD 03	-825235,59	-1119557,63	ŽB ŘÍMSA
BOD 04	-825227,39	-1119553,46	ŽB ŘÍMSA
BOD 05	-825233,79	-1119562,42	OSA NIVELETY v K.Ú.
BOD 06	-825226,82	-1119558,53	OSA NIVELETY v Z.Ú.
BOD 07	-825233,35	-1119565,91	ŽB CHODNIKOVÁ ŘÍMSA
BOD 08	-825225,28	-1119561,39	ŽB CHODNIKOVÁ ŘÍMSA
BOD 09	-825232,67	-1119567,81	ŽB CHODNIKOVÁ ŘÍMSA
BOD 10	-825224,59	-1119563,30	ŽB CHODNIKOVÁ ŘÍMSA


- POZNÁMKA:**
- VŠECHNY NEODHAČNÉ POHLEDOVÉ HRANY BETONU BUDOU ZKOŠENY 20/20 mm.
  - OPRAVA PLOCH BETONE DLE TNP KAP.18
  - POHLEDOVÉ PLOCHY BET. – KATEGORIE C24 PŘÍPADNĚ B4
  - NEPOHLEDOVÉ PLOCHY – KATEGORIE E S DODRŽENÍM TECH. PŘEDPISU PRO ZHOTOVENÍ HL.
  - VŠECHNY PRACOVNÍ SPÁRY BUDOU OPATŘENY SPOJOVACÍM NÁTĚREM
  - BETONOVÉ PLOCHY VE STYKU SE ZEMINOU BUDOU OPATŘENY HYDROIZOLACÍ
  - DO BETONOVÝCH KONSTRUKCÍ JE ZAKÁZANO PROVÁDĚT PROSTUPY BEZ SOUHLASU
  - PROJEKTANTA STATIKY
  - VŠECHNY BETONOVÉ KONSTRUKCE BUDOU PROVEDENY DLE VÝKRESU TVARU
  - SCHEMA A ŘEŠENÍ PRACOVNÍCH SPÁR URČÍ DODAVATEL MONOLITICKÉ KONSTRUKCE. ŘEŠENÍ ODSOUHLASÍ PROJEKTANT STATIKY

ZÁKLADY:	
ZÁKL. OPĚRY	C30/37 – XC4, XF2, XD2
ZÁVĚRNÁ ŽIDKA	C30/37 – XC4, XF4
OCEL DO BETONU	B500B
KRYTÍ	c=50 mm – zemina c=40 mm – mostovka c=30 mm – římsy

VRCHNÍ STAVBA:	
ŘÍMSY	C35/45 – XF4
MOSTOVKA	C40/50 – XF2
PODLOŽISKOVÉ BLOKY	C40/50 – XC2, XF4, XD2
OCEL DO BETONU	B500B
KONSTR. OCEL (ZÁBRADLÍ)	S235J2+N
ŠROUBY	M8.8



VÝŠKOVÝ SYSTÉM – Bp  
SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM – JTSK

Hlavní projektant : Ing. arch. Martin Jirovský, Ph.D., Pšovátická 330, Tábor 390 01, IČO 625 49 201		 <b>CENTRUM SLUŽEB STÁŘE MÍSTO</b>	
Zodp. projektant: Ing. Jiří Samec, Bechyňská 413/19, Tábor 39001, ČKAIT 0100156			
Vypracovali : Ing. Anton Chocholáček Ing. Matěj Štefánek		<b>WWW.CENTRUM.SLUZEB.TABOR.CZ</b> <b>PEVRAŤSKÁ 330, TABOR 390 01</b> <b>SPOLUJE ATELIERU K A I A M A A T</b>	
Investor : Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, Povození středisko okresu Klatovy, Za Kasárny 324 Klatovy		<b>ATELIER M.A.A.T.</b>	
K.ú.: Kolínec	C. parc.: 880/1	Stupeň : DSP/PDPS	Paré :
Akce : <b>Most ev.č. 187-007 v obci Kolínec</b>		Datum : srpen 2019	
		Ozn. části : C.2.2.	
Obsah : <b>PŮDORYS</b>		Měřítko : 1:50	Č. výkresu : C.2.2.04.