

Vysvětlení zadávací dokumentace			
Zadavatel č.1:			
Název:	Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.		
IČO:	72053119		
Sídlo:	Koterovská 462/162, Koterov, 326 00 Plzeň		
Zadavatel č.2:			
Název:	Městys Kolinec		
IČO:	00255688		
Sídlo:	Kolinec čp. 28, 341 42 Kolinec		
vyř.:	Ing.Martina Tyrová	tel.	377 172 516
č.j.	4446/22/SÚSPK-P	email:	martina.tyrova@suspk.eu
Veřejná zakázka:			
II/187 Průtah Kolinec			
Předpokládaná hodnota VZ v Kč bez DPH:		122 966 000,00 Kč	
Zadávací řízení:		zjednodušené podlimitní řízení	
Předmět plnění VZ:	Předmětem plnění veřejné zakázky v rámci výběrového řízení je provedení a obstarání veškerých prací k úplnému dokončení stavby "II/187 Průtah Kolinec" v rozsahu projektové dokumentace se soupisem prací a zadávací dokumentace. Jedná se o stavební úpravu průtahu silnice II. třídy v intravilánu obce Kolinec. V rámci stavby je navržena výstavba chodníků, úpravy veřejného osvětlení, odvod srážkových vod z komunikací a zpevněných ploch, oprava vozovky silnice II/187 a oprava mostu ev.č. 187-007. Dále v rámci rekonstrukce průtahu bude provedena výstavba inženýrských sítí (vodovod, kanalizace).		
ev. č. zakázky ve Věstníku veřejných zakázek:		Z2022-005601	
sys. č. VZ na profilu zadavatele (EZAK)		P21V00000754	
Vysvětlení zadávací dokumentace - č. 5 - odpověď na dotazy			
Zadavatel obdržel			
dne 02.03.2022 žádost o vysvětlení ZD (dotazy) s následujícím obsahem:			
1	V rámci SO 103 - Okružní křižovatka se má provádět osazení obrub v prstenci okružní křižovatky, u ochranných a dělících ostrůvků a mezi komunikací a chodníky. Podle výkresové dokumentace bude nutné použít obloukové kamenné obrubníky. Ve výkazu výměr jsou obrubníky specifikovány položkami č. 40 "obrubník kamenný žulový přímý 320x240mm" a č. 41 "obrubník kamenný žulový přímý 250x200mm". ---> Otázka č.1: Upřesní zadavatel pro ocenění těchto položek poloměry a délky oblouků ? ---> Otázka č.2: Nebo se opravdu uvažuje s použitím přímých obrubníků (jak to vyplývá z výkazu výměr)?		
K výše uvedeným dotazům sděluje zadavatel následující vysvětlení:			
ad 1	Kamenné obrubníky do poloměru 12 m včetně budou obloukové, větší poloměry z přímých obrubníků. Zadavatel předkládá upravený soupis prací.		

Příloha č. 1 - upravený soupis prací

Datum vyhotovení:	04.03.2022
-------------------	------------

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.

Ing. Miroslav Doležal

generální ředitel

podepsáno elektronicky