

Povodí Vltavy, státní podnik
závod Berounka
Denisovo nábřeží 14
304 20 Plzeň


TEL.: 377 307 111
FAX: 377 237 361

BANKOVNÍ SPOJENÍ:
KOMERČNÍ BANKA, a.s. PLZEŇ - MĚSTO
č.ú.: 7004311/0100

APIS s.r.o.

Ohradní 24b

140 00 Praha 4



VÁŠ DOPIS ZNAČKY/ ZE DNE

NAŠE ZNAČKA
98548/2014/342/Ron

VYŘIZUJE/ LINKA
Ing. Jana Ronovská/371

DATUM

2014-10-22

SP- 2014/12993

Rekonstrukce mostu přes Hamerský potok ev.č. 19844-4 - Chodský Újezd

k.ú. Chodský Újezd, okr. Tachov, kraj Plzeňský, č.h.p. 1-10-01-0410-0-00

Stanovisko správce povodí a vyjádření účastníka řízení

Dne 26. 9. 2014 jste nám předložili ke stanovisku správce povodí projektovou dokumentaci ke stavebnímu povolení „**Rekonstrukce mostu ev.č. 19844-4 Chodský Újezd**“ vypracovanou ing. Petrem Turkem, Dobřichovice v 11/2008.

Stávající nosná konstrukce bude odstraněna a nahrazena novou železobetonovou deskou. Opěry budou opraveny. Stávající zpevnění břehů pod mostem bude opraveno, pokud bude při stavbě poškozeno. Průtočný profil mostu bude zvětšen.

Most kříží významný vodní tok Hamerský potok v ř. km 15,1. Správcem toku je Povodí Vltavy, státní podnik, závod Berounka.

Na základě ustanovení § 54 odst. 4 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky Ministerstva zemědělství č. 432/2001 Sb., o dokladech žádosti o rozhodnutí nebo vyjádření a o náležitostech povolení, souhlasů a vyjádření vodoprávního úřadu vydává organizace Povodí Vltavy, státní podnik, jako příslušný správce povodí v dílčím povodí Berounky k předložené projektové dokumentaci následující

s t a n o v i s k o :

Z hlediska zájmů daných Plánem hlavních povodí ČR, nařízením vlády č. 262/2007 Sb. a Plánem oblasti povodí Berounky a nařízením Plzeňského kraje č. 2/2010 (ustanovení § 24 až 26 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů)

je uvedený záměr možný.

Z hlediska dalších zájmů daných zákonem č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) ve znění pozdějších předpisů **souhlasíme** s uvedeným záměrem „**Rekonstrukce mostu ev.č. 19844-4 Chodský Újezd**“ za předpokladu splnění těchto podmínek:



1. Dle ustanovení § 39 odst. 2, písm. a) zákona č. 254/2001 Sb. o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) ve znění pozdějších předpisů bude zpracován havarijní plán platný po dobu stavby.
2. Bude vypracován povodňový plán platný po dobu stavby

Dle předložené situace v projektové dokumentaci jsou souřadnice mostu orientačně dle centrální evidence vodních toků X-1047292, Y-871279.

Toto stanovisko správce povodí platí dva roky ode dne jeho vydání.

Jako správce významného vodního toku Hamerský potok vydává Povodí Vltavy, státní podnik, k předložené projektové dokumentaci jako účastník předmětného vodoprávního řízení následující

vyjádření :


Souhlasíme s uvedeným záměrem „Rekonstrukce mostu ev.č. 19844-4 Chodský Újezd“ za předpokladu splnění těchto podmínek:

1. Budou splněny podmínky správce povodí.
2. Zahájení prací bude v předstihu písemně nahlášeno správci toku (Brandtlíková 724 268 535 – silvie.brandtlikova@pvl.cz). Správce toku bude přizván ke kontrolním dnům a ke kolaudaci stavby a budou s ním projednávány veškeré změny stavby.
3. Ke kolaudaci stavby bude předáno geodetické zaměření skutečného provedení stavby v systému S-JTSK a výškovém systému B.p.v. v digitální podobě (textový soubor bodů) a situace bude zakreslena ve výkresu formátu *dgn*, *dwg* nebo *dxf*..
4. V místě napojení deskového propustu do koryta požadujeme provést zpevnění břehů toku až po břehovou hranu záhozem z kamenné rovnániny na šířku 1 m na obě strany od osy skluzů a zpevnění dna na šířku 1 m od napojení propustu. Jedná se o lomový kámen o váze jednotlivých kamenů min. 70 kg.
5. Po celou dobu výstavby bude zajištěn přístup a příjezd pro mechanizaci k toku pro pracovníky Povodí Vltavy, státní podnik.
6. Během provádění stavebních prací bude zachován průtok v korytě toku.
7. Při provádění ochranných nátěrů bude zajištěna ochrana proti možné kontaminaci.
8. Mechanizace pracující na stavbě nebude parkovat v blízkosti toku, aby nedocházelo ke splavování nebezpečných látek do toku a bude zajištěna proti úkapům.
9. Stavební materiál a materiál z výkopů nebude skladován v bezprostřední blízkosti toku a bude zajištěn proti splavení.
10. Dojde-li během stavebních prací ke škodám na pozemcích, které jsou ve správě Povodí Vltavy, státní podnik, odstraní tyto škody okamžitě investor stavby na vlastní náklady.
11. Úprava pod mostem nebude po ukončení stavby převzata do správy Povodí Vltavy, státní podnik.
12. Bude vypracován povodňový a havarijní plán, ve kterém budou uvedena pevná i mobilní spojení a jména, za Povodí Vltavy, státní podnik - dispečink 377 307 356
13. Případný zásah do břehového porostu bude projednán se správcem toku a s MÚ Tachov OŽP. Za provedený zásah do BP bude provedena náhradní výsadba na místo určené správcem toku.
14. Projektová dokumentace bude projednána se ZÚS ČRS Plzeň.

15. Stavbou - mostu přes Hamerský potok budovanou v rámci akce "rekonstrukce mostu ev. č. 19844_4 Chodský Újezd" bude dotčen pozemek parc. č. 3694/1 v k.ú. Chodský Újezd. Tento pozemek je ve vlastnictví ČR s právem hospodařit pro Povodí Vltavy, státní podnik. Pro realizaci stavby nezbytné, aby žadatel (vlastník předmětné stavby), před vydáním stavebního povolení nebo jiného povolení v rámci stavebního řízení, získal k dotčené části výše citovaného pozemku potřebné oprávnění k jejímu užívání (bude uzavřena smlouva o smlouvě budoucí na zřízení služebnosti). K žádosti o vydání tohoto oprávnění je nutno dodat snímek mapy KN, kde bude detailně zakresleno dotčení výše citovaného pozemku ve vlastnictví ČR stavbou mostu.

Příloha:

PD



Ing. Eva Rozšafná
vedoucí provozního střediska 4

Na vědomí:

PS 5, PS 1

