

Ing. Jiří Ulman
U Vaječkářny 212
Město Touškov

Vyřizuje: Černý / 607 866 279

Naše značka: POS-PD-59-16
Datum: 25.2.2016

DSP: „PD-III/18035 Dnešice – oprava“

V rámci navrhované stavby dochází ke střetu s podzemním komunikačním vedením společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. Vzhledem k provádění zemních stavebních prací v ochranném pásmu tras telekomunikačního zařízení požadujeme respektovat následující podmínky:

1. Před zahájením stavby musí být trasy telefonních kabelů vyznačeny na terénu. V ochranném pásmu kabelů (tj. 1,5m po obou stranách vedení) musí být zemní práce do hloubky větší než 0,3m prováděny pouze ručně.
2. V rámci stavby požadujeme respektovat minimální krytí, vzdálenosti sítí v souběhu a křížení uvedené v ČSN 73 6005 Prostorová úprava vedení technického vybavení a ČSN 33 4050 Předpisy pro podzemní sdělovací vedení.
3. U kabelového přechodu v místě odstavné plochy před č.p.197 je nutné provést prodloužení stávající chráničky až za okraj pojížděné plochy. Prodloužení je nutné realizovat pomocí dělené trubky odpovídajícího průměru (např. AROT, KOPOHALF).
4. Jakákoli manipulace s telekomunikačním zařízením bez vědomí odpovědného pracovníka naší společnosti není dovolena.

Při respektování uvedených připomínek a všeobecných podmínek ochrany SEK uvedených ve vyjádření o existenci SEK č.j. 538469/16 společnost Česká telekomunikační infrastruktura a.s. souhlasí s vydáním stavebního povolení na uvedenou stavbu.

S pozdravem

Martin Černý

Senior specialista pro ochranu sítě

► Česká telekomunikační infrastruktura a.s.
m: +420 607 866 279