



KANALIZACE A VODOVODY Starý Plzenec, a. s.

Sedlec 195, 332 02 Starý Plzenec

Zapsána v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl B, vložka 443



Ing. Jiří Ulman

U Vaječkárný 212

330 33 MĚSTO TOUŠKOV

Starý Plzenec, dne 11.3.2016

Vaše značka

Naše značka
075/2016

Vyřizuje/telefon
Pojer/377 966 426

Věc: Vyjádření spol. KANALIZACE A VODOVODY Starý Plzenec k PD na akci: "PD - III/18035 Dnešice - oprava"

KANALIZACE A VODOVODY Starý Plzenec, a.s. obdržela Vaši žádost o vyjádření k předmětné PD. Sdělujeme Vám, že s předloženou projektovou dokumentací souhlasíme za splnění následujících podmínek:

Při umísťování stavby požadujeme dodržet ochranné pásmo vodovodu a kanalizace, které dle § 23 odst. (3) zákona č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích) ve znění pozdějších předpisů činí 1,5 m od vnějšího líce potrubí na obě strany.

Pokud nebude možné dodržet výše uvedené ochranné pásmo, požadujeme dodržet alespoň ustanovení ČSN 73 6005 - Prostorové uspořádání sítí technického vybavení. Pokud nebude možné dodržet ani uvedenou ČSN, bude nutné za součinnosti provozovatele veřejného vodovodu a kanalizace ve Dnešicích řešit konkrétní situaci při místním šetření.

Požadujeme, aby si prováděcí společnost nechala před započítím zemních prací vytýčit podzemní vedení v naší správě naším pracovníkem.

Kontakt: Ing. Michal Pojer, tel.: 606 649 510.

Z důvodu vyčerpané životnosti doporučujeme rovněž výměnu navrtacích pasů a šoupátek na vodovodních přípojkách v zájmové oblasti.

Nedílnou součástí tohoto vyjádření je námi potvrzená situace stavby.

S pozdravem

**KANALIZACE A VODOVODY
Starý Plzenec, a.s.**

Sedlec 195, 332 02 Starý Plzenec
IČO: 617 78 079

Ing. Jiří Sukup
ředitel společnosti

IČO: 61778079
DIČ: CZ61778079

Bankovní spojení: KB a.s. Plzeň
číslo účtu: 6200361/0100

tel/fax: 377 966 426
e-mail: info@ kav-plzenec.cz
www.kav-plzenec.cz