

Vysvětlení zadávací dokumentace			
Zadavatel:			
Název:	Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.		
IČO:	72053119		
Sídlo:	Koterovská 462/162, Koterov, 326 00 Plzeň		
vyř.:	Ing.Martina Tyrová	tel.	377 172 516
č.j.	8831/22/SÚSPK-P	email:	martina.tyrova@suspk.eu
Veřejná zakázka:			
Rekonstrukce mostu ev. č. 198 44 – 4 Chodský Újezd			
Předpokládaná hodnota VZ bez DPH:	14 367 625,00 Kč		
Zadávací řízení:	zjednodušené podlimitní řízení		
Předmět plnění VZ:	Předmětem veřejné zakázky je provedení rekonstrukce mostu ev. č. 198 44 – 4 za obcí Chodský Újezd přes Hamerský potok dle PDPS a soupisu prací s názvem „Rekonstrukce mostu ev.č. 198 44 – 4 Chodský Újezd“.		
ev. č. zakázky ve Věstníku veřejných zakázek:	dosud není (ZPŘ)		
sys. č. VZ na profilu zadavatele (EZAK)	P22V00000367		
Vysvětlení zadávací dokumentace - č.2 - odpověď na dotazy			
Zadavatel obdržel dne	08.04.2022	žádost o vysvětlení ZD (dotazy) s následujícím obsahem:	
1	Na základě odezvy poddodavatelů - odborných společností - si dovoluujeme poslat následující dotaz: 1) Pro správné nacenění ložisek je potřeba následující návrhové hodnoty: a. svislé zatížení Rz MAX b. svislé zatížení Rz MIN c. posun v osách x a y d. u vedených a pevných ložisek vodorovné síly Rx, Ry e. pootočení		
K výše uvedeným dotazům sděluje zadavatel následující vysvětlení:			
ad 1	Pro správné nacenění ložisek Vám sdělujeme, že projektant v RDS, která se bude zpracovávat pro zhotovitele stavby, použije například všesměrné posuvné elastomerné ložisko s nosností do 1 500 KN.		
Datum vyhotovení:	12.04.2022		

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.

Ing. Miroslav Doležal
generální ředitel
podepsáno elektronicky