

Mostní list mostu pozemní komunikace			
Ev.č. mostu:	19210-2		
Název mostu:	Most za obcí Úborsko		
Místní název:			
Předmět přemostění:	Vodoteč (stálý průtok)		
Převáděná komunikace:	3. třída / 19210		
Název převáděné komunikace:			
Staničení liniové:	1.486 km	Staničení na úseku: 1.486 km	
Rok postavení:	1920		
Rok poslední rekonstrukce:			
Kraj:	Plzeňský		
Okres:	Klatovy		
Obec (MČ):	Běhařov		
Katastrální území:	Běhařov		
Správce mostu:	kraj Plzeňský, KSÚS Plzeňského kraje, okres Klatovy, 33-Klatovy I		
Zpracovatel mostního listu:			
Zatížitelnost v době uvedení do provozu, způsob a rok stanovení			
Způsob stanovení: $V_n = -$ $V_r = -$ $V_e = -$ $V_{aj}(V_a) = -$ Rok:			
Zatížitelnost současná, způsob a rok stanovení			
Způsob stanovení: N (Způsob stanovení zatížitelnosti neznámý) $V_n = 27.0 \text{ t}$ $V_r = 38 \text{ t}$ $V_e = 0 \text{ t}$ $V_{aj}(V_a) = 0.0 \text{ t}$ Rok: 2018			
Základní údaje			
Celkový počet polí: 1 Délka přemostění: 3.00 m Délka NK: 4.50 m Šikmost: Kolmý 100.00 g Volná šířka: 5.70 m Celková šířka mostu: 6.30 m Plocha mostu: 28.35 m ² Souřadnice mostu S-JTSK X: -844253 Y: -1112709 WGS: 49.335463°N 13.169155°E Popis spodní stavby: Opěry: LK. Popis nosné konstrukce: 4ks monolitických trámů prostých 0.26/0.35m, tl. NK včetně desky 0.55m. Průtok upraven, na dně osazena betonová trouba Js 0.60m, zadlážděná LK. Poznámka k nosné konstrukci:			
Ostatní údaje			
Výška mostu nad terénem: 2.90 m Výška NK nad hladinou vody: 0.00 m Q_{100} : - Normální hladina vody: 0.20 m Navrhovaná hladina NH: - m n.m. Kontrolní navrhovaná hladina KNH: - m n.m.			
Mostní podpěry a křídla			
-	Počet: 2 Typ podpěr: Krajiní opěra Druh: Masivní opěra Materiál: Kámen Délka: 6.30 až 6.30 m Šířka: 0.00 až 0.00 m Výška: 1.47 až 1.47 m		
Nosná konstrukce			
-	Počet polí: 1 Šikmá světlost: 3.00 m Kolmá světlost: 3.00 m Konstrukční výška: 0.55 m Rozpětí: 0.00 m Šířka NK min.: - m Šířka NK max.: - m Převažující materiál: Železobeton Další materiál: Nezadaný Druh statického působení: Trám prostý Prefabrikát: Nezadaný		
Vozovka			
-	Povrch komunikace: Živice Skladba vozovky: Šířka mezi obrubami: 5.45 m		
Chodníky			
- (Levý chodník)	Povrch chodníku: Nezadaný Šířka chodníku: 0.00 m Plocha chodníku: 0.00 m ²		
- (Pravý chodník)	Povrch chodníku: Nezadaný Šířka chodníku: 0.00 m Plocha chodníku: 0.00 m ²		
Svodidla/zábradelní svodidla			
-	Druh svodidla: Výrobce: Délka: - m Zábradlí: ocelové trubkové.		
Cizí zařízení na mostě			
-	Typ zařízení: Správce:		

Správní údaje

Archivace projektu: Neznámá

Klasifikační stupeň stavu mostu

Nosná konstrukce: IV - Uspokojivý Spodní stavba: IV - Uspokojivý Použitelnost: IV - Omezeně použitelné

Datum provedení poslední HPM(1HPM,MPM): 27.2.2018

Reprodukční pořizovací hodnota: 225692.00 Kč Datum posledního stanovení: -

Dne: Vypracoval - podpis:

Datum tisku: 6.6.2022 11:49 Vytisknul z BMS: TS ksus Plzeň

Technical drawing of a cross-section of a road structure. The drawing shows a road surface with a central drainage ditch. Dimensions are given in millimeters. On the left side, vertical dimensions are 110, 95, 12, 17, 147, 101, and 200. Horizontal dimensions are 26, 38, and 290. On the right side, a vertical dimension of 15 is shown. The text "ŽIVIČNÁ VOZOVKA" is written above the road surface, and "N.V." is written below the drainage ditch. A north arrow is located at the bottom left.

[illegible][illegible]

Schematický náčrt mostu, převzatý z ML