

GEODETICKÁ DOKUMENTACE SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ STAVBY Č. 121

Název:	Dostavba Nemocnice Klatovy – GDSPS parovodu		
Zhotovitel:	<div></div> <div>Ivančická 580, 199 00 Praha 9 Pobočka: Dělnická 11, 170 00 Praha 7 Pražská 75, 338 05 Mýto tel: (+420) 220 808 915, fax: (+420) 220 807 137 e-mail: info@gcz.cz, http://www.gcz.cz</div>		
Objednatel:	K&H Kinetic a.s., Zlatnická 33, 339 01 Klatovy I		Číslo zakázky: 71/2009
Použité podklady:	body ZVS stavby		

Souřadnicový systém	Výškový systém	Třída přesnosti určení polohy	Střední chyba určení polohy (m _{KV})	Třída přesnosti určení výšek	Střední chyba určení výšek (m _h)
S-JTSK	B-pv		3	3	
Použité přístroje: Trimble S6					

Zaměření bylo provedeno z volných stanovišek, připojených do S-JTSK na body ZVS a celkem bylo zaměřeno 107 bodů.

Seznam souřadnic:

č.b.	Y	X	popis	č.b.	Y	X	popis
121-1	834165.85	1106519.62	406.65 slaboproud podzemní	121-69	834163.26	1106578.51	404.67 svár na teplovodu
121-2	834165.95	1106519.74	406.65 slaboproud podzemní	121-70	834162.81	1106578.79	404.51 svár na teplovodu
121-3	834130.05	1106522.04	405.85 slaboproud podzemní	121-75	834162.96	1106576.79	405.19 svár na teplovodu
121-4	834129.86	1106522.01	405.85 slaboproud podzemní	121-76	834162.45	1106575.96	405.19 kluzný bod
121-27	834180.36	1106607.67	403.72 svár na teplovodu	121-77	834160.88	1106576.99	405.17 kluzný bod
121-28	834180.85	1106607.43	403.74 svár na teplovodu	121-78	834161.43	1106577.88	405.19 kluzný bod
121-29	834180.46	1106607.53	403.58 optický kabel podz.	121-79	834161.21	1106573.44	405.30 kluzný bod
121-30	834180.54	1106607.51	403.53 Optický kabel podz.	121-80	834160.60	1106572.63	405.31 kluzný bod
121-31	834181.31	1106606.59	404.58 kluzný bod	121-81	834158.94	1106573.73	405.30 kluzný bod
121-32	834180.51	1106605.30	404.58 kluzný bod	121-82	834159.51	1106574.49	405.30 kluzný bod
121-33	834178.43	1106606.48	404.58 kluzný bod	121-87	834156.97	1106568.23	404.92 svár na teplovodu
121-34	834179.42	1106607.78	404.58 kluzný bod	121-88	834156.60	1106568.59	404.76 svár na teplovodu
121-35	834179.62	1106605.43	403.95 pevný bod	121-89	834150.91	1106558.01	405.17 svár na teplovodu
121-36	834179.11	1106605.61	403.81 pevný bod	121-90	834150.40	1106558.23	405.02 svár na teplovodu
121-37	834173.27	1106595.09	404.26 svár na teplovodu	121-91	834149.57	1106555.77	405.25 svár na teplovodu
121-38	834172.87	1106595.33	404.11 pevný bod	121-92	834149.08	1106556.09	405.06 svár na teplovodu
121-39	834171.11	1106590.00	404.89 kluzný bod	121-93	834151.42	1106556.89	405.91 kluzný bod
121-40	834170.57	1106589.13	404.90 kluzný bod	121-94	834150.58	1106555.58	405.91 kluzný bod
121-41	834168.95	1106590.27	404.90 kluzný bod	121-95	834148.63	1106556.78	405.91 kluzný bod
121-42	834169.46	1106591.04	404.90 kluzný bod	121-96	834149.39	1106558.29	405.90 kluzný bod
121-51	834167.44	1106587.69	405.01 kluzný bod	121-99	834147.79	1106553.93	405.12 svár na teplovodu
121-52	834169.07	1106586.72	405.01 kluzný bod	121-100	834148.27	1106553.74	405.29 svár na teplovodu
121-53	834168.45	1106585.88	405.01 kluzný bod	121-101	834147.96	1106551.76	405.84 kluzný bod
121-54	834166.95	1106586.84	405.00 kluzný bod	121-102	834147.22	1106550.93	405.85 kluzný bod
121-57	834166.60	1106583.99	404.57 kompenzátor	121-103	834145.61	1106551.88	405.86 kluzný bod
121-58	834166.11	1106584.20	404.38 kompenzátor	121-104	834146.13	1106552.82	405.85 kluzný bod
121-59	834165.89	1106582.81	404.57 svár na teplovodu	121-113	834145.55	1106547.62	405.89 kluzný bod
121-60	834165.41	1106583.05	404.39 svár na teplovodu	121-114	834146.20	1106548.57	405.89 kluzný bod
121-61	834164.40	1106583.10	405.28 kluzný bod	121-115	834144.57	1106549.57	405.89 kluzný bod
121-62	834166.43	1106581.79	405.28 kluzný bod	121-116	834143.86	1106548.72	405.88 kluzný bod
121-63	834165.45	1106580.44	405.28 kluzný bod	121-117	834141.88	1106543.51	405.40 svár na teplovodu
121-64	834163.54	1106581.71	405.28 kluzný bod	121-118	834142.36	1106543.31	405.49 svár na teplovodu
121-65	834164.57	1106580.66	404.63 svár na teplovodu	121-119	834134.08	1106531.80	406.46 kluzný bod
121-66	834164.03	1106580.79	404.46 svár na teplovodu	121-120	834136.23	1106530.48	406.46 kluzný bod
121-67	834163.85	1106579.51	404.69 kompenzátor	121-121	834134.94	1106533.20	406.46 kluzný bod
121-68	834163.33	1106579.65	404.52 kompenzátor	121-122	834136.30	1106532.56	405.78 svár na teplovodu

Zaměřil: Jan Šícha	Ověřil: Ing. Jiří Huráb		Převzal:
Dne: 18.11.2009	Dne: 2.12.2009	Číslo: 997/2009	Dne:
Zhotovil: Ing. Jiří Huráb			
Dne: 2.12.2009			
Náležitostmi a přesností odpovídá právním předpisům.			

121-123	834135.85	1106532.91	405.61 svár na teplovodu	121-143	834151.16	1106517.32	406.39 svár na teplovodu
121-124	834135.25	1106530.66	405.85 svár na teplovodu	121-144	834161.25	1106518.23	407.26 kluzný bod
121-126	834134.67	1106530.84	405.59 svár na teplovodu	121-145	834160.31	1106518.09	407.26 kluzný bod
121-127	834135.03	1106530.92	405.54 Optický kabel podz.	121-146	834160.99	1106519.72	407.16 kluzný bod
121-128	834130.34	1106522.11	406.01 ohyb, lom potrubí	121-147	834163.08	1106519.44	406.80 svár na teplovodu
121-129	834129.64	1106521.99	405.93 ohyb, lom potrubí	121-148	834163.14	1106518.96	406.08 svár na teplovodu
121-131	834138.77	1106517.19	406.19 svár na teplovodu	121-151	834165.52	1106519.76	406.81 svár na teplovodu
121-132	834138.10	1106516.95	406.01 svár na teplovodu	121-152	834165.59	1106519.30	406.80 svár na teplovodu
121-133	834137.99	1106517.35	405.70 slaboproud podzemní	121-153	834165.80	1106521.06	407.44 pevný bod
121-134	834137.96	1106517.30	405.54 slaboproud podzemní	121-154	834166.14	1106519.24	407.45 pevný bod
121-135	834140.01	1106517.55	406.85 kluzný bod	121-155	834166.84	1106518.55	407.46 pevný bod
121-136	834140.82	1106517.22	406.86 kluzný bod	121-156	834167.69	1106518.72	407.44 pevný bod
121-137	834141.09	1106514.95	406.91 kluzný bod	121-157	834167.31	1106521.13	407.44 pevný bod
121-138	834139.90	1106514.83	406.84 kluzný bod	121-158	834157.83	1106517.72	407.25 pevný bod
121-139	834138.76	1106515.47	406.85 kluzný bod	121-159	834156.89	1106517.56	407.24 pevný bod
121-140	834141.47	1106516.53	406.29 svár na teplovodu	121-160	834156.64	1106519.04	407.24 pevný bod
121-141	834141.61	1106515.97	406.14 svár na teplovodu	121-161	834157.58	1106519.21	407.26 pevný bod
121-142	834151.16	1106517.87	406.52 svár na teplovodu				

