


Legenda:

- Vypínač 230V/10A, IP20
- Tlačítko se signálkou
- Sériový vypínač 230V/10A, IP20
- Sériový vypínač 230V/10A, IP20
- světlo přisazené LED
- světlo přisazené včetně nouz. modulu LED

- světlo přisazené LED IP 40
- světlo přisazené LED IP 66
- nouzové světlo 8W / 1hod
- světlo vestavné 2x18 W IP40
- světlo pod kuch. linku 18 W IP40
- světlo nástěnné IP 54

UMÍSTĚNÍ EL. ZAŘ. POKOJ



POZN :


- KÓTY EL. VÝVODŮ PRO TECHNOLOGII - VIZ VÝKRESY ZDRAVOT. TECHNOLOGIE
- ROZMÍSTĚNÍ OSVĚTLOVACÍCH TĚLES - VIZ VÝKRES PODHLÉDŮ VE STAVEBNÍ ČÁSTI
- KABELY VIZ VYHL. Č. 23/2008 A 268/2011

- el. rozvody : pod omítkou
v sádkartonu přičkách
po stropě nad podhledem OBO Grip přichytky

SOUSTAVA: TN-S-50Hz-230/400V
OCHRANA P.N.D.: SAMOČINNÝM ODP. OD SÍTĚ
zvýšená : pospojením , uzemněním, proudovým chráničem

PROSTŘEDÍ : DLE ČSN 33 2000-5-51 ed3 - normální

1PP

	AGP nova spol. s r.o. Projektová a obchodní spol. s r.o. Tř. 28. října 17 370 01 České Budějovice		Tel: 387 021 812 Fax: 387 316 076 E-mail: agpnova@agpnova.cz www.agpnova.cz	František MRÁZ projekce elektro Lidická 144, Č. Budějovice
	Vypracoval Frant. Mráz	Odpovědný projektant Ing. Frant. Mráz	Generální projektant Ing. Zdeněk Hajný	Autorizoval Ing. Frant. Mráz
Název akce:			Obecní úřad	Klatovy
Nové dialyzační středisko Plzeňská 929, 339 01 Klatovy			Krajský úřad	Západočeský
Místo stavby:			Datum	08/2021
Klatovská nemocnice a.s., Plzeňská 929, 339 01 Klatovy			Formát	A2
Profese:			Měřítko	1:100
D.1.4.6 SILNOPROUDÁ ELEKTROINSTALACE			Číslo zakázky	08/2021
Část:			Stupeň	Objekt
Příloha:			Číslo výkresu	D1.4.6-1