



Pomáhat a chránit

POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY
KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE PLZEŇSKÉHO KRAJE

územní odbor Domažlice
dopravní inspektorát

JID: PCR03ETRpo84677608



Č. j. KRPP-130899-1/ČJ-2020-030106

Domažlice 27. 11. 2020

Počet listů: 1
Přílohy: 0 / 0

PTÁČNÍK – DOPRAVNÍ STAVBY s.r.o.
Cihlářská ul. 552
344 01 DOMAŽLICE
IČ 26363747

Věc: Mrákov – Průtah obcí – rekonstrukce – souhrnné stanovisko

Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Plzeňského kraje, územní odbor Domažlice, dopravní inspektorát v souladu s ustanovením § 10 odst. 4 písm. a) a písm. b) a s ustanovením § 16 odst. 2 písm. b) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů,

S O U H L A S Í

s vydáním územního rozhodnutí pro stavbu „Mrákov – Průtah obcí – rekonstrukce“, s realizací křižovatkových napojení a sjezdů dle předložené projektové dokumentace při splnění dále uvedené podmínky:

- Navržené sloupky veřejného osvětlení (pevné překážky) musí být umístěny min. 0,5 m od hlavního dopravního prostoru. V prostoru u okružní křižovatky musí být veřejné osvětlení situováno tak, aby netvořilo překážku při průjezdu rozměrnějších vozidel např. třínápravového autobusu či nákladních vozidel.

Předložená projektová dokumentace pro územní řízení řeší rekonstrukci průtahu obcí Mrákov.

Policie České republiky, jakožto dotčený orgán vydávající souhrnné stanovisko, s předloženou projektovou dokumentací při splnění dříve uvedené podmínky souhlasí, neboť odpovídá obecným požadavkům na bezpečnost a plynulost provozu na pozemních komunikacích.

Rozdělovník:
č. 1 – adresát – ISDS

Vyřizuje: por. Bc. Josef Kabourek
Tel.: 974 331 254

npor. Mgr. Václav Havel
vedoucí DI

npor. Bc. Petr Polák
zastupce vedoucího DI

Kosmonautů 165
344 01 Domažlice