

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE č. 10

NÁZEV ZAKÁZKY

KLATOVSKÁ NEMOCNICE, a.s. - NOVÉ DIALYZAČNÍ STŘEDISKO

SPISOVÁ ZNAČKA:	CN/35/CN/22	ČÍSLO JEDNACÍ:	3986/22/CN	SYSTÉMOVÉ ČÍSLO VZ:	P22V00000146
ODKAZ - EZAK:	https://ezak.cnpk.cz/contract_display_9369.html				
ODKAZ VVZ:	https://www.vestnikverejnychzakazek.cz/Form102/Display/278287				
ODKAZ TED:	-----				
ZADAVATEL:	Plzeňský kraj				
SÍDLO:	Škroupova 18, Plzeň, 306 13			IČO:	70890366
STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE:	Rudolf Špoták - hejtman Plzeňského kraje				
POVĚŘENÁ OSOBA:	Mgr. Roman Zarzycký - náměstek pro oblast ekonomiky, investic a majetku				
ADMINISTRÁTOR:	Centrální nákup Plzeňského kraje, příspěvková organizace				
SÍDLO:	Vejprnická 663/56, 318 00 Plzeň			IČO:	72046635
STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE:	Mgr. Bc. Jana Dubcová, ředitelka				
POVĚŘENÁ OSOBA:	Ing. Dana Kocová				
E-MAIL:	dana.kocova@cnpk.cz				
DRUH VZ:	Stavební práce	REŽIM VZ:	Podlimitní	DRUH ŘÍZENÍ:	Otevřené řízení
FINANCOVÁNO Z EU:	-----				

Zadavatel poskytuje prostřednictvím administrátora v souladu s § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále „ZZVZ“), vysvětlení zadávací dokumentace k výše uvedené veřejné zakázce.

Dne 19. 7. 2022 byly doručena další žádost o vysvětlení zadávací dokumentace od jednoho dodavatele, na kterou zadavatel tímto odpovídá.

Dotaz č. 1:

Prosím o upřesnění naváděcího systému pro nevidomé. Ve výkazu je jen jedna položka: Naváděcí systém pro nevidomé - digitální směrový systém pro navádění nevidomé pacienty k volacímu zařízení - komplet dig. snímač + čip. Dle této informace není jasné, co investor požaduje, a jak má systém fungovat.

Odpověď zadavatele/zpracovatele PD:

Dotaz byl zodpovězen ve Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 zveřejněné v EZAK 22. 6. 2022.

Znění odpovědi z Vysvětlení ZD č. 1: Systém pro nevidomé je uvedený ve výkazu výměr v části 4 - jedná se o zabezpečení fyzického pohybu nevidomých a jejich orientace v prostoru v souladu s přílohou č. 1 bod. 1.2.9 vyhlášky 398/2009 Sb. Technické požadavky zabezpečující bezbariérové užívání staveb. Jedná se o navigační systém od hlavního vchodu budovy do místnosti sestra 2-21.

Dodatečné odpovědi z žádosti o vysvětlení ZD ze 14. 7. 2022:

Dotaz č. 6 a Dotaz č. 7:

V části projektu Měření a regulace:

1. Pro položky „úprava SW a vizualizace“ je třeba poskytnout zdrojový program. Poskytne jej provozovatel? Pokud ano, poskytne jej bezplatně?
2. Databáze TOSHIBA XXX a databáze VZT1 a VZT2 (Duplex - ATREA) není možné implementovat do stávající podstanice Siemens PXC100.E-D. Stejně tak databáze chladičů CHL1 a CHL2. Tyto databáze je možné připojit do dispečerského pracoviště. K tomu je potřeba dodat správné modbusové mapy zařízení. Kdo dodá požadované mapy? Budou dodány bezplatně?

Odpověď zadavatele/zpracovatele PD:

Nemocnice Klatovy disponuje SW a vizualizací, která je know-how dodavatele SW. Provozovatel nemůže poskytovat SW třetím stranám. Problematika bude řešena s vybraným dodavatelem a poskytovatelem SW. Pro potřeby této veřejné zakázky dodavatelé jednotně ocení část 7 – MaR část D 723 – ŘÍZENÍ jednotně:

D 723		ŘÍZENÍ		171 290,00		
13	K	K032	TXM1.6R-MODUL DIG VSTUPU 6 I/0	ks	1,000	6 900,00
14	K	K033	TXM1.8D-MODUL DIG VSTUPU 6 I/1	ks	1,000	8 590,00
15	K	K034	doplnění programového vybavení	ks	1,000	20 000,00
16	K	K035	AlfaPort	ks	1,000	3 800,00
17	K	K036	1xAlfaModul.RS485G	ks	1,000	2 000,00
18	K	K037	implementace databáze Toshiba XXX	ks	1,000	15 000,00
19	K	K038	licence a vizualizace jednotek	ks	1,000	15 000,00
20	K	K039	implementace databáze VZT 1 - MULTI 1500	ks	1,000	15 000,00
21	K	K040	implementace databáze VZT 2 - MULTI 1500	ks	1,000	15 000,00
22	K	K041	doplnění vizualizačního schéma - dispečink	kpl	1,000	10 000,00
23	K	K042	odladění a odzkoušení, zprovoznění	ks	1,000	60 000,00

Upozornění:

Lhůta pro podání nabídek se mění. Nabídky je možno podat nejpozději do 9. 8. 2022 do 10 hod.

V zastoupení zadavatele:

Ing. Dana Kocová - administrátor

Centrální nákup Plzeňského kraje, příspěvková organizace