


TABULKA MÍSTNOSTÍ 2.NP					
Číslo	Jméno	Plocha [m ²]	Podlaha	Stěny	Strop
201	CHODBA	20.48	ZATĚŽ VINYL PROTISKLUZ(R10,n1≤ 0.5)	VPC OMÍTKA, LIŠTA	VPC OMÍTKA, MALBA
202	FYZIOTERAPIE	24.14	ZATĚŽ VINYL PROTISKLUZ(R10,n1≤ 0.5)	VPC OMÍTKA, LIŠTA	VPC OMÍTKA, MALBA
203	FYZIOTERAPIE	21.95	ZATĚŽ VINYL PROTISKLUZ(R10,n1≤ 0.5)	VPC OMÍTKA, LIŠTA	VPC OMÍTKA, MALBA
204	PŘEDSÍŇKA WC	3.03	KERAMICKÁ DLAŽBA(R10,n1≤ 0.5)	KER OBKLAD(1800)	SMP PODHEH(2500)
205	WC-PERSONÁL	2.13	KERAMICKÁ DLAŽBA(R10,n1≤ 0.5)	KER OBKLAD(1800)	SMP PODHEH(2500)
206	WC-PACIENTI	4.73	KERAMICKÁ DLAŽBA(R10,n1≤ 0.5)	KER OBKLAD(1800)	SMP PODHEH(2500)
207	ÚKLID	2.08	KERAMICKÁ DLAŽBA(R10,n1≤ 0.5)	KER OBKLAD(1500)	SMP PODHEH(2500)
208	CHODBA	17.03	ZATĚŽOVÝ VINYL	VPC OMÍTKA, LIŠTA	VPC OMÍTKA, MALBA
209	SKLAD	13.84	ZATĚŽOVÝ VINYL	VPC OMÍTKA, LIŠTA	VPC OMÍTKA, MALBA
210	SKLAD	40.58	ZATĚŽOVÝ VINYL	VPC OMÍTKA, LIŠTA	VPC OMÍTKA, MALBA
211	SKLAD	46.36	ZATĚŽOVÝ VINYL	VPC OMÍTKA, LIŠTA	VPC OMÍTKA, MALBA
212	SKLAD	4.101	ZATĚŽOVÝ VINYL	VPC OMÍTKA, LIŠTA	VPC OMÍTKA, MALBA
213	SPOLJOVACÍ KŘÍŽEK	22.81	ZATĚŽ VINYL PROTISKLUZ(R10,n1≤ 0.5)	-	SMP PODHEH
Celková užitná plocha		260.17	[m ²]		

SEZNAM ZAŘÍZENÍ


Z 5) Malý radiální ventilátor v provedení na omítku
ECOAIR LC Ecowatt T (dvouotákový).
Trvalý příkon 15 mW, 20 Pa, 4 W, 230 V, 20 dB
Zvýšený příkon 30 mW, 35 Pa, 5.6 W, 230 V, 32 dB
Svícnopodstava - tvarový
okružní mřížka PT 445 x 82 mm
Z 6B) Vnitřní kazetová jednotka
DAIKIN TWIN FCA9 35B
Och = 3.4 kW
Q1 = 4.3 kW
P = 48 W
230V, 50Hz
(napájení z venk. jednotky)
Lwa - 49 dB
Lpa - 31 / 29 / 27 dB
IR dálkový ovladač



CHODBA 213
zima (15 °C) - 2644 W
léto (26 °C) - 3260 W




ROMAN JÍLEK projekčová činnost <i>SPECIALIZACE - VYTÁPĚNÍ a VZDUCHOTECHNIKA</i>				Váňová 476 339 01 KLATOVY mob. 608 146 019 romanjilek@seznam.cz	
ZODP. PROJEKTANT	PROJEKTOVAL	PROJEKTOVAL	e. ZAKÁZKY	04 / 2022	
Roman Jílek	Roman Jílek	Roman Jílek	MĚŘITKO :	1 : 50	
			DATA :	02 / 2022	
STUPĚN P.D. : Společné povolení					
INVESTOR : Přizpůsobí kraj, IČO 70890366 Skupovina Třemoš, Jihl. Přednší, 301 00 Píseň					
VÝCHODNÍ PŘÍSTAVBA A STAVEBNÍ ÚPRAVY NEMOCNICE NÁSLEDNÉ PÉČE LBN HORAŽDOVCE					
D.1.4.2) Vzduchotechnika a klimatizace				Č. VÝKRESU	D.1.4.2.3
PŮDORYS 2. NP					



SEZNAM ZAŘÍZENÍ

Z 6A) venkovní kondenzační jednotka
DAIKIN SVAK068N9
Dch = min. 1,55; nom. 5,8; max. 7,13 kW
Pch = min. 1,55; nom. 5,3; max. 2,72 kW
Qh = min. 2,47; nom. 3,6; max. 9,38 kW
Pi = min. 0,42; nom. 2,26; max. 2,88 kW
230V, 50Hz
Lwa - 61 dB
Lpa - 48 dB



ROMAN JÍLEK					Váňová 476 339 01 Klatov mob. 608 146 019 romanjilek@seznam.cz	
projektová činnost						
SPECIALIZACE - VYTÁPĚNÍ a VZDUCHOTECHNIKA						
ZODP. PROJEKTANT	PROJEKTOVAL	PROJEKTOVAL	PROJEKTOVAL	č. ZAKÁZKY	04 / 2022	
Roman Jílek	Roman Jílek	Roman Jílek	Roman Jílek	MĚŘÍTKO:	1 : 50	
STUPEŇ P.D. :			DATA :		02 / 2022	
INVESTOR:	Společné povolení					
	Přiznání kraj. IČO 70890366					
	Škroupova 1760/18, Jihl. Předměstí, 301 00 Píseň					
VÝCHODNÍ PŘÍSTAVBA A STAVEBNÍ ÚPRAVY						
NEMOCNICE NÁSLEDNÉ PÉČE LDN HORAŽDOVICE						
D.1.4.2) Vzduchotechnika a klimatizace						
PŮDORYS STŘECHY					č. VYKRESU	D.1.4.2.5