



#### LEGENDA POTRUBÍ:

NAVRŽENÁ VNITŘNÍ SPLAŠKOVÁ KANALIZACE  
POTRUBÍ POLYPROPYLEN HT SYSTEM

#### POZNÁMKY:

- PŘIPOJOVACÍ POTRUBÍ BUDE VEDENO POD MIN.SKLONEM 3,0 %
- PŘÍPADNÉ LEŽATÉ ÚSEKY MUSÍ MÍT SKLON NEJMÉNĚ 2,0 % K ODPADNÍMU POTRUBÍ

Tato projektová dokumentace je majetkem zhotovitele a nesmí být použita, měněna ani kopírována bez písemného souhlasu vlastníka (dle zákona č. 121/2000 Sb.).  
Tato projektová dokumentace je zpracována v rozsahu pro povolení stavby dle vyhlášky č.499/2006 Sb. a nenahrazuje dokumentaci k provedení stavby.

zodp.projektant	hl.architekt	kreslil	zodp.projektant části	
Ing.Arch.Jiří Kučera	Ing.Arch.Jiří Kučera	Ing.Arch.Jiří Kučera		
stavba			VÝCHODNÍ PŘÍSTAVBA A STAVEBNÍ ÚPRAVY NEMOCNICE NÁSLEDNĚ PÉČE LDN HORAŽDOVICE	
investor			číslo zakázky	
Plzeňský kraj, IČO: 70890366			8/2021	
Škroupova 1760/18, Jižní Předměstí, 301 00 Plzeň			datum	
část			12/2021	
D1.4-TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB			formát	
ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE			A2	
objekt			stupeň P.D.	
SO 01 VÝCHODNÍ PŘÍSTAVBA			SPOL.POVOLENÍ	
obsah:			měřítko	
KANALIZACE PŮDORYS STŘECHY			1:75	
			číslo výkresu :	
			5	