


SOUSTAVA: 3+PE,N,50Hz,400/230V,TN–C–S
PROSTŘEDÍ: NORMÁLNÍ
OCHRANA: AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE NN
POSPOJENÍM A PROUD.CHRÁNIČI

		ELEKTROPROJEKTY ING. M. KRÍSTEK		IČO: 428 24 362	
ÚPRAVA KOUPELEN NA BEZBARIÉROVÉ A NOVÝ EVAKUAČNÍ VÝTAH V DOMOVĚ SENIORŮ PANORAMA parc. č. 2727/5 a 2727/80, k. ú. Tachov, Plzeňský kraj		Ved. projektant ING. KRÍSTEK		Techn. kontrola	
		Místo stavby parc. č. 2727/5 a 2727/80, k. ú. Tachov, Plzeňský kraj			
		Investor Centrum sociálních služeb Tachov, p.o., Americká 242, Tachov 347 01			
		Akce			
Výkres		PŮDORYS POKOJŮ TYP "A, B", OSVĚTLENÍ		Číslo paré	
				Formát	
				Datum	7/2019
				Stupeň	DRS
				Zakázka	
				Měřítko	Č. výkresu
				1:50	08
				M.tel:+420604200014 e/mail:miroslavkristek@seznam.cz	
				Pláně u M.L. Tepelská 748	