



Pavel Stodolovský - ředitel Trust-
ts reditel@trust-ts.cz ▼

15. 8. 2022, 12:39

Komu: jardassuchy@seznam.cz

✉ RE: Výměny okenní výplně na objektu
SOŠ Plasy



Dobrý den.

Postup oprav oken na budově SOŠ Plasy

Okenní ramy a vnitřní křídla budou repasována a vnější křídla budou vyrobená nová s osazením dvojskla.

Rámy oken budou opálená a vyspravená . Vnější křídla budou vyměněná za nová , v těchto křídlech bude osazeno dvojsklo do lišt 4/16/4 kde bude vnitřní rámeček v barvě křidel a pokud budou v křídlech příčky bude i okenní rámeček za příčkou. V křídlech bude osazené těsnění euro . Kování křidel bude repasováno kromě závěsů. Závěsy stávající z rámů oken budou demontovány a nahrazeny závěsy 3D trio s kov. návleky v barvě křídla.. Vnitřní křídla budou opálena a následně vyspravená . Povrchová úprava bude syntetickou barvou dle vzorníku RAL.

S přáním příjemného dne

Pavel Stodolovský
ředitel společnosti

TRUST-ts spol. s r.o.
Husova 1155
374 01 Trhové Sviny
tel.: 386 321 027
mobil: 724 505 425



IBM 3. místo
FIRMA ROKU 2021
Jihočeského kraje



JIHOČESKÁ HOSPODÁŘSKÁ KOMORA

[Výsledky | Firmaroku.cz](#)

Od: Jaroslav Suchý <jardassuchy@seznam.cz>

Odesláno: Tuesday, August 9, 2022 12:53

Komu: reditel@trust-ts.cz

Předmět: Výměny okenní výplně na objektu SOŠ Plasy

Dobrý den pane Stodolovský

Na základě našeho telefonátu bych Vás chtěl poprosit o zaslání popisu Vámi navržené stavební opravy - výměny okenní výplně na objektu SOŠ Plasy. Můžete mi napsat odhad ceny takové kompletní opravy u jednoho okna - například okno s označením F1 (viz. příloha)?

Chceme práním NPÚ vyjít maximálně vstříc, ale musíme brát na zřetel též životnost nové okenní výplně jako celku. Na těsnost a statickou tuhost okna budeme v rámci výběrového řízení a smlouvy o dílo požadavek záruky v letech... Otázkou je, kolik let záruky nám mohou firmy s ohledem na kombinaci stávajícího a nového materiálu deklarovat?

Děkuji za spolupráci a přeji pěkný den.

--

S pozdravem,

Ing. Jaroslav Suchý

mob: 724 757 343

e-mail: jardassuchy@seznam.cz

datová schránka: v9rt8vz

IČ: 01256386

PROJEKTOVÁ A INŽENÝRSKÁ ČINNOST

sídlo: Mrtník 135, Mrtník 331 52

Přílohy




image001.jpg – Obrázek, 3 kB

[!\[\]\(cbe2492b119e39e02a1dab2af4a4b296_img.jpg\) Stáhnout](#) [Zobrazit ›](#)




image002.jpg – Obrázek, 4 kB

[!\[\]\(5361750c22c4e047a52f4eac1ec2d4cc_img.jpg\) Stáhnout](#) [Zobrazit ›](#)



image003.jpg – Obrázek, 4 kB

[!\[\]\(0d5ec72f61334709c3fc9450209b754f_img.jpg\) Stáhnout](#) [Zobrazit ›](#)

Stáhnout všechny přílohy
