

## Vysvětlení zadávací dokumentace

<b>Zadavatel:</b>			
Název:	Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.		
IČO:	72053119		
Sídlo:	Koterovská 462/162, Koterov, 326 00 Plzeň		
vyř.:	Ing. Martina Tyrová	tel.	377 172 516
č.j.	2094/23/SÚSPK-P	email:	martina.tyrova@suspk.eu

### Veřejná zakázka:

#### II/199 Tachov – oprava svahu

Předpokládaná hodnota VZ bez DPH:	13 488 751,00 Kč
Zadávací řízení:	zjednodušené podlimitní řízení
Předmět plnění VZ:	Předmětem díla je oprava svahu silnice II/199 ve městě Tachov v Plzeňské ulici dle PDPS a soupisu prací s názvem: "II/199 Tachov - oprava svahu". Délka řešeného úseku je 321,85 m.
ev. č. zakázky ve Věstníku veřejných zakázek:	dosud není (ZPŘ)
sys. č. VZ na profilu zadavatele (EZAK)	P23V00000040

### Vysvětlení zadávací dokumentace - č. 3 - odpověď na dotazy

Zadavatel obdržel	24.01.2023	žádosti o vysvětlení ZD (dotazy) s následujícím obsahem:
dne		
1	Ve výkazu výměr objektu VON - Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady jsou položky:	
	8 K 043203001 Měření celkem	Kč 1,000
	9 K 043203002 Monitoring celkem	Kč 1,000
Jaké měření a monitoring má být proveden?		

K výše uvedeným dotazům sděluje zadavatel následující vysvětlení:

ad 1	Odpovědi na dotazy jsou popsány v souhrnné technické zprávě PDPS. Jedná se o činnost zhotovitele s prováděním geotechnického monitoringu spojeného s měřením deformace svahu a zkouškami integrity pilot po dokončení jejich betonáže. Dále v položce VON položka č.8 – Měření celkem jsou dále obecně zahrnuty všechny úkony dle KZP včetně např. revizí, zkoušek a vytýčení sítí.
------	---

Datum vyhotovení:	25.01.2023
-------------------	------------

**Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.**

Ing. Miroslav Doležal  
generální ředitel  
*podepsáno elektronicky*