

Vysvětlení zadávací dokumentace			
Zadavatel č.1:			
Název:	Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.		
IČO:	72053119		
Sídlo:	Koterovská 462/162, Koterov, 326 00 Plzeň		
Zadavatel č.2:			
Název:	Město Měčín		
IČO:	00255785		
Sídlo:	Farní 43, 340 12 Měčín, Švihov		
vyř.:	Ing.Martina Tyrová	tel.	377 172 516
č.j.	3366/23/SÚSPK-P	email:	martina.tyrova@suspk.eu
Veřejná zakázka:			
Přeložka silnice II/117 Měčín			
Celková předpokládaná hodnota VZ v Kč bez DPH:	47 720 000,00 Kč		
Předpokládaná hodnota VZ pro zadavatele č.1 v Kč bez DPH:	24 455 000,00 Kč		
Předpokládaná hodnota VZ pro zadavatele č.2 v Kč bez DPH:	23 265 000,00 Kč		
Zadávací řízení:	zjednodušené podlimitní řízení		
Předmět plnění VZ:	Předmětem plnění veřejné zakázky je provedení a obstarání veškerých prací k úplnému dokončení stavby "Přeložka silnice II/117 Měčín" v rozsahu projektové dokumentace se soupisem prací a zadávací dokumentace.		
ev. č. zakázky ve Věstníku veřejných zakázek:	dosud není (ZPŘ)		
sys. č. VZ na profilu zadavatele (EZAK)	P23V00000080		
Vysvětlení zadávací dokumentace - č. 2 - odpověď na dotazy			
Zadavatel obdržel dne	08.02.2023	žádost o vysvětlení ZD (dotazy) s následujícím obsahem:	
1	V zadávací dokumentaci, v článku 17 odst. 17.2.3., zadavatel uvádí: Účastník zadávacího řízení předloží k prokázání splnění kvalifikace dle § 77 odst. 2 písm. c) ZZVZ: doklad osvědčující jeho odbornou způsobilost, nebo doklad osvědčující odbornou způsobilost osoby, jejímž prostřednictvím odbornou způsobilost zabezpečuje – osvědčení o autorizaci v oboru dopravní stavby, vodohospodářské stavby a mosty a inženýrské konstrukce, popř. osvědčením o registraci (usazené či hostující osoby) – dle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě. Bude zadavatel akceptovat prokázání této části kvalifikace například dvěma osobami, kdy bude jedna osoba s autorizací mosty a inženýrské konstrukce a jedna osoba s autorizací dopravní stavby a vodohospodářské stavby?		
2	V projektové dokumentaci zadavatel požaduje v objektu kanalizace použití kanalizačních trub Ultra-Rib SN10. Požaduje zadavatel skutečně pro kanalizaci použití trub Ultra-Rib SN10, jak je uvedeno v projektové dokumentaci? Domníváme se, že v současné době se spíše používají zejména kvůli kvalitě a dostupnosti trouby PVC-U SN 12.		

K výše uvedeným dotazům sděluje zadavatel následující vysvětlení:	
ad 1	Ano, zadavatel bude akceptovat prokázání této části kvalifikace například dvěmi osobami, kdy bude jedna osoba s autorizací mosty a inženýrské konstrukce a jedna osoba s autorizací dopravní stavby a vodohospodářské stavby.
ad 2	Uchazeč ocení stávající soupis prací. Projektant i budoucí správce souhlasí s možnou záměnou materiálu na stavbu kanalizačních stok v rámci stavby „Přeložka silnice II/117 Měčín“. <u>Kanalizační potrubí stok dle PD:</u> Materiál potrubí: PP Konstrukce stěny: žebrovaná UR2 - homogenní stěna zesílená plnými žebry Kruhová tuhost: min SN 10 <u>Alternativně je možné pro kanalizační stoky použít potrubí:</u> Materiál potrubí: PVC-U nebo PP Konstrukce stěny: hladká KG - homogenní plnostěnné potrubí dle ČSN EN 1401 pro PVC (dle ČSN EN 1852 pro PP) Kruhová tuhost: SN 12 (i pro tvarovky)

Datum vyhotovení:	09.02.2023
-------------------	------------

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.

Ing. Miroslav Doležal

generální ředitel

podepsáno elektronicky