

Vysvětlení zadávací dokumentace			
Zadavatel:			
Název:	Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.		
IČO:	72053119		
Sídlo:	Koterovská 462/162, Koterov, 326 00 Plzeň		
vyř.:	Ing. Martina Tyrová	tel.	377 172 516
č.j.	10402/23/SÚSPK-P	email:	martina.tyrova@suspk.eu
Veřejná zakázka:			
II/605 hr. okr. TC/PS-Bor, oprava průtahů (Sulislav, Sytno, Benešovice, Holostřevy, Skviřín)			
Předpokládaná hodnota VZ bez DPH:	31 018 224,00 Kč		
Zadávací řízení:	zjednodušené podlimitní řízení		
Předmět plnění VZ:	Bude provedena oprava povrchu silnice II/605 v intravilánech obcí Sulislav, Sytno, Benešovice, Holostřevy a Skviřín dle PDPS s názvem "II/605 hr. okr. TC/PS-Bor, oprava průtahů (Sulislav, Sytno, Benešovice, Holostřevy, Skviřín)".		
ev. č. zakázky ve Věstníku veřejných zakázek:	dosud není (ZPŘ)		
sys. č. VZ na profilu zadavatele (EZAK)	P23V00000387		
Vysvětlení zadávací dokumentace - č. 1 - odpověď na dotazy			
Zadavatel obdržel dne	15.05.2023	žádost o vysvětlení ZD (dotazy) s následujícím obsahem:	
1	Zadavatel uvádí v zadávací dokumentaci požadavek na svodidlo zádržnosti H1 se sloupky ve vzdálenosti 2m, což je odkaz na konkrétního výrobce. Můžeme použít alternativní svodidlo se stejnými či lepšími technickými parametry? Prosím o upřesnění zadávací dokumentace.		
K výše uvedeným dotazům sděluje zadavatel následující vysvětlení:			
ad 1	Návrh zádržného systému plně závisí na posouzení místa jeho osazení a návrhu projektanta, který řeší konkrétní situaci. V tomto případě se jedná o nebezpečné místo v obci Sulislav, kde svodidlové sloupky nelze beranit a budou řešeny výkopem a následným zabetonováním v menší hloubce a z tohoto důvodu budou sloupky zhuštěny po 2 m. Takto požaduje zadavatel silniční svodidla osadit a je na zhotoviteli, jaký typ svodidel použije.		
Datum vyhotovení:	16.05.2023		

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.

Ing. Miroslav Doležal
generální ředitel
podepsáno elektronicky