



VYJÁDŘENÍ

Číslo jednací: 2023 / 000037 / 1

(2023 / 000037 / 1)

Vaše žádost: 4041/23

Ze dne: 6.1.2023

STAVplan-CZ s.r.o.
Ing. Jaroslav Šípek
Ostrovní 15/5
301 00 Plzeň

Vyřizuje: Suková Dana

Telefon: +420 315 701 666

Email: sukova@mero.cz

Kralupy nad Vltavou, 16.1.2023

Vyjádření k akci

II/205 Loza - x III/205 11 Hvozď, oprava komunikace, k. ú. Dražeň, Hvozď, Loza - existence sítí.

Na základě Vaší žádosti ze dne 6.1.2023, zn. 4041/23, Vám, jako majitel ropovodu zasíláme stanovisko k výše uvedené akci.

Sdělujeme Vám, že v uvedené oblasti se nachází naše zařízení:
DOK (dálkový optický kabel), Ropovod DN 700, el. vedení KO, el. přípojka NN

Zájmová oblast výše uvedené akce zasahuje ochranné pásmo ropovodu MERO ČR, a.s., které je vymezeno svislými plochami vedenými ve vodorovné vzdálenosti 300 m po obou stranách od osy potrubí.

Pro všechny stavby a vyjmenované činnosti (uvedené v § 3, odst. (7) zákona č. 189/1999 Sb.) v ochranném pásmu podzemních potrubí pro pohonné látky a ropu a jejich provozního příslušenství platí omezení daná zákonem č. 189/1999 Sb., ČSN 65 0204 (Dálkovody hořlavých kapalin) a ČSN EN 14161. Zákon č. 161/2013 Sb. potvrzuje ochranná pásma vzniklá podle nař. VI. č. 29/1959 Sb. včetně oprávnění, která k nim vznikla.

Každá stavba v ochranném pásmu ropovodu musí být navržena tak, aby při jejím umístění, výstavbě i provozu byl zajištěn bezpečný a spolehlivý provoz ropovodu, ochrana života, zdraví a majetku osob a aby byly zamezeny či zmírněny účinky případné havárie plánované stavby na ropovod a obráceně.

U výše uvedené akce dochází ke střetu s naším zařízením v k. ú. Dražeň.

Požadujeme předložení projektové dokumentace k připomínkám.

V textové části PD bude uvedeno, že stavbou je dotčeno zařízení MERO ČR, a.s. - ropovod IKL a stavba bude probíhat v jeho 300 m ochranném pásmu a konkrétní popis prací, které budou prováděny v zabezpečovacím pásmu ropovodu, které je 5 m na každou stranu od ropovodu.

Výkresová část bude obsahovat průběh našich zařízení dle zaslaných vektorových dat.

Povolení pro vstup do ochranného pásma ropovodu a jeho tech. zařízení vydá náš zaměstnanec, p. Šlosar tel.: 602 613 621 nebo p. Urban tel.: 606 739 319, na základě potvrzeného zápisu o proškolení pracovníků provádějící firmy z Technických podmínek na <https://mero.cz/pro-dodavatele/pravidla-pro-dodavatele/>.

Před realizací akce si stavebník objedná vytyčení našich zařízení u pověřeného geodeta MERO ČR, a.s. - Geodézie - Topos a.s., Pulická 357, 518 01 Dobruška - tel.: 494 623 801 nebo 494 623 655.

Koordinátorem všech akcí v ochranném pásmu ropovodu a jeho přidružených zařízení je vedoucí linií p. Novák, tel.: 315 739 208, 733 145 612, email: novak@mero.cz.

Mapové podklady a geodetická data našich zařízení Vám zasíláme na Váš e-mail.

MERO ČR, a. s.

Veltruská 748, 278 01 Kralupy nad Vltavou, Česká republika
Tel.: +420 315 701 111 Fax: +420 315 720 110 E-mail: info@mero.cz www.mero.cz
IČ: 601 93 468 DIČ: CZ 601 93 468 Zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 2334.
Držitel certifikátů ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO/IEC 27001:2013, ISO 45001:2018, ISO 50001:2018

Současně si dovoluujeme upozornit, že se v zájmové oblasti vyskytuje telekomunikační síť spol. Vodafone Czech Republic a.s., náměstí Junkových 2, Praha 5, tel: 271 171 111, vyžádejte si také jejich vyjádření na adrese: www.zadostovyjadreni.cz/vodafone/.

Toto vyjádření neslouží k územnímu, stavebnímu, společnému řízení.

Platnost tohoto Vyjádření je 2 roky ode dne vydání.

S pozdravem

Ing. Přemysl Kuchař
vedoucí technické podpory a integrity



Kopie:

p. Vít Novák

MERO ČR, a.s.

Veltruská 748 2
278 01 Kralupy nad Vltavou
zapsaná v obchodním rejstříku, vedeným
Městským soudem v Praze, sp.zn. B 2334



