

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Zadavatel

Název:	Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.		
IČO:	72053119		
Sídlo:	Koterovská 462/162, Koterov, 326 00 Plzeň		
vyřizuje:	Ing. Martin Bolek	tel.	377 172 411
č.j.	11134/23/SÚSPK-P	email:	martin.bolek@suspk.eu

Veřejná zakázka

Most ev.č. 230-013 Třebel

Předpokládaná hodnota VZ bez DPH:	2 129 239,00 Kč
Zadávací řízení:	veřejná zakázka malého rozsahu
Předmět plnění VZ:	Předmětem veřejné zakázky je provedení opravy mostu ev.č. 230-013 spočívající v jeho přestavbě na silniční propustek DN 1200 na silnici č. II/230 mezi městem Černošín v km 71,836 cca 500 m před křiž. se silnicí č. III/0214 dle PDPS a soupisu prací s názvem "Rekonstrukce mostu ev.č. 230-013 u obce Třebel".
ev. č. zakázky ve Věstníku veřejných zakázek:	není
systémové č. VZ na profilu zadavatele (E-ZAK)	P23V00000424

Vysvětlení zadávací dokumentace - č. 1 - odpověď na dotazy

Zadavatel obdržel dne 23.05.2023 žádost o vysvětlení ZD (dotazy) s následujícím obsahem:

1.	Prosím o vyjasnění rozporu mezi VV a TZ. Ve VV je uvedena trouba DN 1000, ovšem ve TZ a výkresech je DN 1200.
----	---

K výše uvedeným dotazům sděluje zadavatel následující vysvětlení:

ad 1.	V PD je správně DN 1200. Zadavatel opravil soupis prací. Opravený soupis prací je přílohou tohoto vysvětlení zadávací dokumentace.
-------	--

S ohledem na charakter změny zadávacích podmínek, která není změnou, kterou by mohlo dojít k rozšíření okruhu potencionálních účastníků, je lhůta pro podání nabídek prodloužena do 05.06.2023, 11:00 hodin.

Přílohy:

- Soupis prací ke dni 26.5.2023 - „Příloha č. 3 - Soupis prací - Most ev.č.230-013 Třebel-26.5.2023.xls”
- Výzva k podání nabídky / Zadávací dokumentace ke dni 26.5.2023 - „Vyzva-ZD - Most ev.č.230-013 Třebel-26.5.2023.pdf”

Datum vyhotovení:	26.05.2023
-------------------	------------

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.

Ing. Miroslav Doležal

generální ředitel

podepsáno elektronicky