

Vysvětlení zadávací dokumentace

Zadavatel:			
Název:	Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.		
IČO:	72053119		
Sídlo:	Koterovská 462/162, Koterov, 326 00 Plzeň		
vyř.:	Ing. Martina Tyrová	tel.	377 172 516
č.j.	11911/23/SÚSPK-P	email:	martina.tyrova@suspk.eu
Veřejná zakázka:			
II/187 Plánice - Neurazy, oprava			
Předpokládaná hodnota VZ bez DPH:	59 680 000,00 Kč		
Zadávací řízení:	otevřené řízení / podlimitní		
Předmět plnění VZ:	Provedení a obstarání veškerých prací k úplnému dokončení stavby "II/187 Plánice Neurazy, oprava" v rozsahu projektové dokumentace (PDPS) se soupisem prací a zadávací dokumentace.		
ev. č. zakázky ve Věstníku veřejných zakázek:	Z2023-019679		
sys. č. VZ na profilu zadavatele (EZAK)	P23V00000386		

Vysvětlení zadávací dokumentace - č. 2 - odpověď na dotazy

Zadavateli byla dne 31. 05. 2023 a 2. 6. 2023 doručeny žádosti, která byly vyhodnoceny jako žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace dle § 98 odst. 3 ZZVZ. Žadatel o vysvětlení zadávací dokumentace ve své žádosti uvádí:

1	<p>V zadavatelem poskytnutém soupisu prací, ve stavebním objektu „00 - VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY“, je položka č.6 „Dokumentace pro provádění stavby“, kde je v poznámce k položce uvedeno: po odbourání stávajících říms a odfrézování asf. vrstev bude provedena prohlídka mostu, dle zjištění skutečného stavu bude zhotovitelem stavby vypracována RDS s detailním návrhem opravy. Tuto položku ovšem není možné řádně ocenit, jelikož není znám skutečný stav mostu, který bude jasný až po odbourání stávajících říms a odfrézování asfaltových vrstev, a tudíž není jasné v jakém rozsahu bude nutné RDS zpracovat.</p> <p>Mohl by zadavatel tuto položku uvést jako „preliminář“, který by určil cenu položky pro všechny uchazeče shodně?</p>
2	<p>V zadavatelem poskytnutém soupisu prací, ve stavebních objektech 01 a 02 (tj. 1. a 2. ÚSEK) je uvedena oprava říms na stávajících mostech. Soupis prací ale neobsahuje položky na montáž+pronájem+demontáž lešení, bez kterých nelze opravu realizovat.</p> <p>Doplní zadavatel tyto chybějící položky do soupisu prací?</p>
3	<p>V zadavatelem poskytnutém soupisu prací, ve stavebním objektu 01 (1. ÚSEK) jsou uvedeny položky č. 29 a č. 30 „Montáž a dodávka mostního zábradlí – 28m“. V Souhrnné technické zprávě na str. 8 je ale uvedeno zábradelní svodidlo na mostě se svislou výplní – 28m.</p> <p>Uvede zadavatel v soulad nesrovnalost mezi soupisem prací a Souhrnnou technickou zprávou?</p>
4	<p>V zadavatelem poskytnutém soupisu prací, ve stavebních objektech 01 a 02 (tj. 1. a 2. ÚSEK) jsou uvedeny položky na „Zpevnění krajnic štěrkodrtí tl. 150mm“, kde je v poznámce k položce uvedeno: bude použit materiál vytěžený na stavbě vč. naložení, dopravy, manipulace. V Souhrnné technické zprávě na str. 11 je ale uvedeno, že po pokládce nových asfaltových vrstev bude provedeno doplnění krajnic ze štěrkodrti fr. 0/32 (tl. cca 150 mm).</p> <p>S jakým materiálem má tedy uchazeč uvažovat k ocenění? Má to být vytěžený materiál ze stavby nebo nakoupená štěrkodrt (z lomu)?</p>

5	Zadavatel uvádí v zadávací dokumentaci požadavek na svodidlo zádržnosti H1, avšak se sloupky po 2m. Základním parametrem pro návrh svodidel je úroveň zadržetí, dynamický průhyb, pracovní šířka a případně výška obruby, pokud bylo svodidlo při nárazové zkoušce osazeno na obrubě (viz. TP114). Vymezením technických podmínek nesmí bezdůvodně (nebo účelově) zvýhodnit či znevýhodnit některé dodavatele. Pokud by technické podmínky byly stanoveny bezdůvodně přísně, mohlo by jít o jednání, které brání řádné hospodářské soutěži.
---	---

K výše uvedeným dotazům sděluje zadavatel následující vysvětlení:	
ad 1	Nacenění opravy říms s vypracováním předmětné RDS bude naceněna dle velikosti římsy na základě odborného odhadu nabízející firmy, která se o zakázku uchází.
ad 2	Toto bude součástí nacenění opravy říms.
ad 3	Změněno v soupisu prací na zábradelní svodidlo.
ad 4	Poznámka v soupisu prací bude vypuštěna, jedná se o nákup a pokládku šterkodrti.
ad 5	Dokládáme nový soupis prací s uvedením zádržnosti N2.

S ohledem na charakter změny zadávacích podmínek (která není změnou, kterou by mohlo dojít k rozšíření okruhu potencionálních účastníků) a s ohledem na povinnost zadavatele dle § 98 odst. 4 ZZVZ je lhůta pro podání nabídek prodloužena o 3 dny, tedy do 20.6.2023, 10:00 hodin.	
Přílohy:	
1. Soupis prací - "Příloha č. 3 - Plánice-Neurazy-oprava-[zadání] ve znění vysvětlení č.2	
2. Zadávací dokumentace ve znění vysvětlení č.2	

Datum vyhotovení:	05.06.2023
-------------------	------------

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.

Ing. Miroslav Doležal
generální ředitel
podepsáno elektronicky