

Magistrát města Plzně, Odbor stavebně správní
Škroupova 246/4, Plzeň

Sp.zn.: SZ MMP/001535/22/ŠOR
Č.j.: MMP/149464/22
Vyřizuje: Ing. Ludmila Šormová
Telefon: 378 034 133
E-mail: sormova@plzen.eu
IDDS: 6iybfxn

Plzeň, dne: 9.5.2022

Vypraveno dne:

R O Z H O D N U T Í

O POVOLENÍ K PROVEDENÍ STAVBY VODNÍHO DÍLA VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU

Magistrát města Plzně, odbor stavebně správní, jako věcně a místně příslušný vodoprávní úřad podle ustanovení §104 odst. 2 písm. c) a § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb. o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vodní zákon“) a ustanovení § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů a jako speciální stavební úřad podle ustanovení § 15 odst.1 písm.d) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů a §15 odst.5 vodního zákona

vydává k žádosti:

**Města Starý Plzenec, IČO 00257257, Smetanova č.p. 932, 332 02 Starý Plzenec,
které zastupuje Prime-com s.r.o., IČO 07772769, Sladkovského č.p. 545/13, Plzeň 2 - Slovany,
Východní Předměstí, 326 00 Plzeň 26**

podle ustanovení § 15 odst. 1 vodního zákona a ustanovení § 115 odst.1 stavebního zákona

stavební povolení k provedení stavby vodního díla:

Vodovod

v rámci stavby

"Starý Plzenec - chodník ulice Herejkova"

na pozemcích: parc. č. 1033/16, 1053/9, 1412/1, 1466/1, 1466/24, 1466/25, 1466/27, 1467/6, 1479/2 v katastrálním území Starý Plzenec

Účel stavby: Stavba pro vedení pitné vody – vodovod pro veřejnou potřebu

Základní údaje o stavbě:

Jde o stavbu vodního díla dle ustanovení § 55 odst. 1 písm. c) vodního zákona a zároveň jde o vodovod pro veřejnou potřebu dle zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů

V rámci stavby chodníku v Herejkově ulici ve Starém Plzenci bude provedena přeložka stávajícího vodovodu do nově budovaného chodníku v souběhu se stávajícími a překládanými sítěmi. Vodovodní řad "1-1" bude prodloužen do Havlíčkovy ulice, kde se propojí na stávající vodovodní řad

(ve staničení řadu 0,00 km). Na konci řadu "1-1" (ve staničení 0,511 km) bude propojen na řad z PVC v ulici U Mlýna). Ve staničení 0,377 km bude připojen řad "1-2", který propojí vodovodní řad v ulici Václava Kratochvíla. Vodovod je navržen z PE 100 (průměr 110 x 10). Celkem bude vybudováno 538 m vodovodu. Tímto řešením dojde k zokruhování stávajících řadů. Nové vodovodní řady zajistí přivedení pitné a požární vody pro okolní zástavbu.

Stávající přípojky budou přepojeny na nové řady (není předmětem tohoto povolení). V místech odbočení řadů budou osazeny uzávěry. Na trase bude provedeno odvzdušnění a odkalení potrubí. Dle souhrnné zprávy budou osazeny 3 podzemní hydranty DN 80.

Orientační určení polohy vodního díla souřadnicemi X, Y:

začátek: X = 1075689,927 Y = 816639,088

konec: X = 1075418,063 Y = 817042,672

Pro provedení stavby vodního díla se podle ustanovení § 15 odst. 3 vodního zákona a ustanovení § 115 odst. 1 stavebního zákona současně stanoví tyto podmínky a povinnosti:

1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace ověřené vodoprávním úřadem ve vodoprávním (stavebním) řízení, kterou zpracoval Ing. Zdeněk Černý, autorizovaný inženýr, vedený v seznamu ČKAIT pod číslem: 0200054 v 10/2020.
2. Stavba bude dokončena nejpozději do 24 měsíců ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.
3. Před zahájením prací je nutno si zajistit vytyčení průběhu podzemních vedení (od jejich vlastníků), popřípadě postupovat dle jejich požadavků.
4. Po dobu stavby nutno zajistit bezpečný přístup k přilehlým nemovitostem. Musí být zajištěna možnost příjezdu zejména vozidel lékařské pomoci, hasičským sborům a nutné dopravní obsluhy. Případné omezení bude pouze na nezbytně nutnou dobu.
5. Stavebník je povinen oznámit vodoprávnímu úřadu termín zahájení stavby a název a sídlo stavebního podnikatele, který bude stavbu provádět.
6. Z vyjádření společnosti VODÁRNA PLZEŇ a.s ze dne 3.8.2021 pod zn. K02100585 plyne:
 - Armatury na vodovodním řadu budou označeny orientační tabulkou na nejbližším zděném objektu, oplocení, popř. orientační tyči. Pro budoucí trasování bude nad potrubím položen vytyčovací , který bude spojován spojkami určenými pro spojení uložené v zemi. Vodič bude vyveden do poklopů armatur. Jako vytyčovací vodič pro vodovodní řad bude použit kabel CYKY o průřezu 2 x 2,5 mm²
 - Před zahájením prací bude pracovníky provozu vodovodů projednána a odsouhlasena realizační dokumentace, za jejich přítomnosti bude provedeno napojení na stávající vodovod, budou přizváni před záhozem rýhy ke kontrole prací, k předepsaným tlakovým zkouškám a po dokončení definitivních povrchů ke kontrole osazení poklopů
 - Termín přepojení musí být projednán s provozem vodovodů s předstihem, který umožní informovat odběratele vody postižení nezbytnou odstávkou v dodávce vody v termínu stanoveném zákonem o č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu v platném znění, tedy min. 15 dní předem, projednání cca 25 dní před vlastním přepojením
 - Vodovodní řad bude před uvedením do provozu řádně vypláchnut, vydesinfikován a bude doložena zdravotní nezávadnost dodané vody analýzou vzorku odebraného z nového řadu.
7. Z koordinovaného závazného stanoviska Magistrátu města Plzně ze dne 15.9.2021 pod č.j.: MMP/313085/21 plyne:
 - V záplavovém území nelze mimo jiné skladovat stavební a demoliční materiál a výkopovou zeminu a parkovat stavební a dopravní technika v době mimo pracovní směnu
 - Při realizaci stavby budou respektovány stávající dřeviny (mimo těch, které je nutné pokácet) a stavebník bude postupovat v souladu s normou ČSN 839061 Technologie vegetačních úprav v krajině – Ochrana stromů. Porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích.
8. Ze závazného stanoviska Krajské hygienické stanice Plzeňského kraje se sídlem v Plzni ze dne 3.8.2021 pod č.j.: KHSPL/20031/21/2021 plyne:

- Před uvedením nových částí vodovodu do provozu je provozovatel vodovodu povinen provést odběr a rozbor vzorku pitné vody v rozsahu v rozsahu dle přílohy č. 5 vyhlášky č. 252/2004 Sb. a doložit, že k rozvodu pitné vody byly použity výrobky, jež vyhovují požadavkům dle § 5 odst. 1-3 zákona č. 258/2000 Sb.
9. Ze stanoviska PMDP a.s. ze dne 29.9.2021 pod sp. zn. 801/DPÚ/MPT/PMDP/2021 plyne:
- Průjezd linky č. 51 musí být zachován po celou dobu stavby a to minimálně jednou polovinou vozovky se zachováním volné šířky v místě zúžení minimálně 3,0 m s rozšířením ve směrových obloucích .V případě potřeby pojiždění odfrézovaného povrchu požadujeme přechod „schod“ mezi vyfrézovaným a původním povrchem odstupňovat po max. 5 cm v závislosti na tloušťce frézování tak, aby byl zachován bezproblémový průjezd linek MHD
10. Z vyjádření Povodí Vltavy, státní podnik ze dne 27.8.2021 pod zn. PVL-61403/2021/340/Kor, PVL – 13412/2021/SP plyne:
- Práce budou probíhat v souladu s podmínkami rozhodnutí ke stanovenému ochrannému pásmu vodního zdroje I. stupně „Starý Plzenec povrchový zdroj“
 - Stavební materiál a technika nezbytná pro vlastní stavbu musí zabezpečeny proti odplavení při případných zvýšených průtocích na vodním toku a přívalových deštích. Stavební technika bude zabezpečena tak, aby nedocházelo k únikům a úkapům ropných látek
 - Po dokončení stavebních prací bude odklizen veškerý materiál, který byl v souvislosti se stavbou v záplavovém území uložen
 - Stavební činností nedojde ke znečištění podzemních a povrchových vod
11. Vodoprávnímu úřadu bude za účelem provedení kontrolních prohlídek stavby oznámena pouze závěrečná kontrolní prohlídka.
12. Dokončenou stavbu lze užívat jen na základě kolaudačního souhlasu.

Účastníci řízení podle § 27 odst. 1 správního řádu:

Město Starý Plzenec, IČO 00257257, Smetanova č.p. 932, 332 02 Starý Plzenec,

kterého zastupuje Prime-com s.r.o., IČO 07772769, Sladkovského č.p. 545/13, Plzeň 2 - Slovany, Východní Předměstí, 326 00 Plzeň 26

Odůvodnění

Magistrát města Plzně obdržel dne 3.1.2022 žádost Města Starý Plzenec, IČO 00257257, Smetanova č.p. 932, 332 02 Starý Plzenec, které zastupuje Prime-com s.r.o., IČO 07772769, Sladkovského č.p. 545/13, Plzeň 2 - Slovany, Východní Předměstí, 326 00 Plzeň 26 o stavební povolení k provedení stavby vodního díla.

Protože žádost nebyla úplná a neobsahovala požadované doklady pro vydání stavebního povolení k vodním dílům byl žadatel vyzván k doplnění žádosti a řízení bylo přerušeno usnesením č.j.: MMP/028024/22 ze dne 21.1.2022. Žádost byla doplněna dne 11.3.2022.

Žádost byla doložena všemi povinnými doklady podle § 10 vyhlášky č. 183/2018 Sb., o náležitostech rozhodnutí a dalších opatření vodoprávního úřadu a o dokladech předkládaných vodoprávnímu úřadu, a to:

- Projektová dokumentace – Starý Plzenec – chodník ulice Herejkova, SO 341 Rekonstrukce vodovodu, kterou vypracoval Ing. Zdeněk Černý, autorizovaný inženýr pro vodohospodářské stavby, ČKAIT 02000054, k datu 10/2020
- Plná moc k zastupování stavebníka ze dne 31.1.2022
- Územní rozhodnutí, vydané Městským úřadem Starý Plzenec, odborem výstavby dne 26.1.2020 pod č.j.: 482/2020/MěÚSP-3, které nabylo právní moci dne 27.6.2020

- Oprava zřejmých nesprávností územního rozhodnutí – Městský úřad Starý Plzenec, odbor výstavby ze dne 31.1.2022 pod č.j.: 482/2020/MěÚSP-4, které nabylo právní moci dne 5.3.2022
- Souhlas dle § 15 odst. 2 stavebního zákona, vydaný Městským úřadem Starý Plzenec, odborem výstavby dne 2.2.2022 pod č.j.: 220/2022/MěÚ SP-2
- Záborový elaborát
- Koordinované závazné stanovisko Magistrátu města Plzně ze dne 15.9.2021 pod č.j.: MMP/313085/21
- Souhlas Města Starý Plzenec ze dne 30.9.2021 pod č.j.: 2237/2021/MěÚSP/St
- Vyjádření společnosti VODÁRNA PLZEŇ a.s ze dne 3.8.2021 pod zn. K02100585
- Souhlas Policie České republiky, městského ředitelství Policie Plzeň ze dne 6.8.2021 pod č.j.: KRPP-90929-1/ČJ-2021-030506-1
- Závazné stanovisko Hasičského záchranného sboru Plzeňského kraje, krajského ředitelství ze dne 4.8.2021 pod č.j.: HSPM-4775-6/2009 ÚPP
- Závazné stanovisko Krajské hygienické stanice Plzeňského kraje se sídlem v Plzni ze dne 3.8.2021 pod č.j.: KHSPL/20031/21/2021
- Vyjádření Správy a údržby silnic Plzeňského kraje, příspěvkové organizace ze dne 26.7.2021 pod zn. 10905/20/SÚSPK-P
- Vyjádření k projektové dokumentaci ČEZ Distribuce, a.s. ze dne 26.7.2021 pod zn. 1117565485
- Vyjádření CETIN a.s. pro stavební řízení ze dne 10.8.2021 pod č.j.: 743444/21
- Vyjádření GasNet, s.r.o. ze dne 17.8.2021 pod zn. 5002428114
- Vyjádření Povodí Vltavy, státní podnik ze dne 27.8.2021 pod zn. PVL-61403/2021/340/Kor, PVL – 13412/2021/SP
- Vyjádření o existenci sítě elektronických komunikací – CETIN a.s. ze dne 8.6.2021 pod č.j.: 689598/21
- Vyjádření o existenci sítě GasNet Služby, s.r.o. ze dne 8.6.2021 pod zn. 5002399226
- Vyjádření T-Mobile Czech Republic a.s. ze dne 8.6.2021 pod zn. E30334/21
- Vyjádření Vodafone Czech Republic a.s. ze dne 8.6.2021 pod zn. 210608-1427303273
- Vyjádření Mraknet s.r.o. ze dne 21.6.2021 pod zn. 031/2021
- Vyjádření PilsFree, z.s. ze dne 9.6.2021
- Vyjádření o existenci podzemních sítí vodovodu a kanalizace č.j. ES/2021/7398 ze dne 8.6.2021 pod č.j.: ES/2021/7398
- Vyjádření ČD – Telematika ze dne 8.6.2021 pod č.j. 1202111669
- Sdělení o existenci komunikačního vedení společnosti ČEZ ICT Services a.s. ze dne 8.8.2021 pod zn. 0700395520
- Sdělení k existenci energetického zařízení – ČEZ Distribuce, a.s. ze dne 8.6.2021 od zn. 0101543638
- Sdělení o existenci energetického zařízení – Telco Pro Services, a.s. 8.6.2021 pod zn. 0201256460
- Plán kontrolních prohlídek
- Doklad o zaplacení správního poplatku dne 4.5.2022

Podle § 115 vodního zákona, příslušných ustanovení stavebního zákona a správního řádu oznámil příslušný vodoprávní úřad zahájení vodoprávního řízení všem známým účastníkům řízení i dotčeným orgánům opatřením č. j.: MMP/096107/22 ze dne 23.3.2022 s tím, že současně upustil s vazbou na ustanovení § 112 odst. 2 stavebního zákona od ústního jednání spojeného s ohledáním na místě, neboť vodoprávnímu úřadu jsou dobře známy poměry staveniště a žádost poskytuje dostatečný podklad pro posouzení navrhované stavby. Současně bylo upozorněno, že k námitkám, popř. důkazům, které nebudou uplatněny do 10 dnů ode dne doručení oznámení, nebude přihlédnuto. Vodoprávní úřad poučil účastníky řízení o tom, že ke dni po uplynutí výše uvedené lhůty byly shromážděny všechny podklady pro vydání rozhodnutí, ke kterým se mohli účastníci dle ust. § 36 odst. 3 správního řádu vyjádřit v termínu 5 dní po uplynutí výše uvedené lhůty a po jeho uplynutí bude přikročeno k vydání rozhodnutí. Současně se účastníci řízení upozornili na to, že v řízeních ve kterých je uplatňována koncentrace řízení, podle které účastníci řízení mohli uplatnit své námitky, popř. důkazy pouze v

předem stanovené lhůtě. V určených lhůtách nebyly vzneseny žádné námitky, popř. důkazy, bránící povolení stavby vodního díla dle ust. § 15 odst. 1 vodního zákona. Žádný z účastníků se k podkladům rozhodnutí nevyjádřil.

V rámci celého vodoprávního řízení bylo zjištěno:

a) Projektová dokumentace byla vypracována oprávněnou osobou - Ing. Zdeňkem Černým, autorizovaným inženýrem pro vodohospodářské stavby, ČKAIT 02000054, k datu 10/2020

b) K projektové dokumentaci stavby se vyjádřily nebo daly své stanovisko tyto dotčené orgány: Krajská hygienická stanice Plzeňského kraje se sídlem v Plzni, MMP, Odbor životního prostředí

c) K záměru stavby vodního díla bylo vydáno Městským úřadem Starý Plzenec, odborem výstavby dne 26.1.2020 pod č.j.: 482/2020/MěÚSP-3, které nabylo právní moci dne 27.6.2020

Oprava zřejmých nesprávností územního rozhodnutí – Městský úřad Starý Plzenec, odbor výstavby ze dne 31.1.2022 pod č.j.: 482/2020/MěÚSP-4, které nabylo právní moci dne 5.3.2022

Souhlas dle § 15 odst. 2 stavebního zákona, vydaný Městským úřadem Starý Plzenec, odborem výstavby dne 2.2.2022 pod č.j.: 220/2022/MěÚ SP-2

d) Do podmínek výroku č. 6 byly zapracovány podmínky z vyjádření společnosti VODÁRNA PLZEŇ a.s., které se týkají provádění stavby. V podmínce č. 7 jsou uvedeny podmínky odboru životního prostředí MMP, které souvisejí s prováděním prací a ochranou stávající nekácené zeleně a skladování techniky a materiálu v záplavovém území. V podmínce č. 8 jsou v závazném stanovisku KHS stanoveny podmínky, které je nutné splnit před vydáním závazného stanoviska ke kolaudaci. V podmínce č. 9 jsou uvedeny podmínky PMDP a.s., související s prováděním stavby a s průjezdem linky č. 51. V podmínce č. 10 jsou ve stanovisku Povodí Vltavy s. p. stanoveny podmínky pro provádění stavby ve vazbě na ochranné pásmo I. stupně povrchového vodního zdroje, zabezpečení techniky a materiálu proti odplavení v průběhu stavby a po jejím skončení, na ochranu povrchových a podzemních vod.

e) Posouzení vodoprávního úřadu:

V průběhu vodoprávního řízení bylo zjištěno, že projektová dokumentace splňuje technické požadavky na vodní díla a že uskutečněním stavby nejsou ohroženy veřejné zájmy ani nepřiměřeně ohrožena práva a oprávněné zájmy účastníků řízení. Ze stanoviska správce povodí vyplývá, že uvedeným záměrem nedojde ke zhoršení chemického stavu a ekologického stavu dotčeného útvaru povrchových vod a chemického stavu a kvantitativního stavu útvaru podzemních vod, a že nebude znemožněno dosažení jejich dobrého stavu.

Protože speciální stavební úřad v průběhu řízení neshledal důvody bránící povolení vodního díla, rozhodl způsobem uvedeným ve výroku.

Účastníci řízení podle §115 vodního zákona a § 109 stavebního zákona:

Účastník řízení dle § 109 písm. a) stavebního zákona:

stavebník: Město Starý Plzenec, IČO 00257257, Smetanova č.p. 932, 332 02 Starý Plzenec, kterého zastupuje Prime-com s.r.o., IČO 07772769, Sladkovského č.p. 545/13, Plzeň 2 - Slovany, Východní Předměstí, 326 00 Plzeň 26;

Účastník řízení dle § 109 písm. c) stavebního zákona:

vlastník pozemku, na kterém má být stavba prováděna, není-li stavebníkem, může-li být jeho vlastnické právo k pozemku prováděním stavby přímo dotčeno:

Plzeňský kraj, Škroupova č.p. 1760/18, Jižní Předměstí, 301 00 Plzeň 1, právo hospodaření: Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvková organizace, Koterovská č.p. 462/162, Koterov, 326 00 Plzeň 26

Účastník řízení dle § 109 písm. d) stavebního zákona:

vlastník stavby na pozemku, na kterém má být stavba prováděna, a ten, kdo má k tomuto pozemku nebo stavbě právo odpovídající věcnému břemenu, mohou-li být jejich práva prováděním stavby přímo dotčena:

ČEZ Distribuce a.s., Teplická č.p. 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín 2; Plzeňský kraj, Škroupova č.p. 1760/18, Jižní Předměstí, 301 00 Plzeň 1; Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvková organizace, Koterovská č.p. 462/162, Koterov, 326 00 Plzeň 26; CETIN a.s., Českomoravská č.p. 2510/19, 190 00 Praha 9-Libeň; GasNet, s.r.o., Klíšská č.p. 940/96, Klíše, 400 01 Ústí nad Labem 1, který zastupuje: GasNet Služby, s.r.o., Plynárenská č.p. 499/1, Zábrdovice, 602 00 Brno 2; Mraknet s.r.o., Čachna č.p. 440, 332 02 Starý Plzenec

Účastník řízení dle § 109 písm. e) - f) stavebního zákona:

e) vlastník sousedního pozemku nebo stavby na něm, může-li být jeho vlastnické právo prováděním stavby přímo dotčeno,

f) ten, kdo má k sousednímu pozemku nebo stavbě na něm právo odpovídající věcnému břemenu, může-li být toto právo prováděním stavby přímo dotčeno:

účastníci řízení identifikovaní označením pozemků a staveb evidovaných v katastru nemovitostí: st. p. 30/1 se stavbou č.p. 26, 34/1 se stavbou č.p. 25, 35/2 se stavbou č.p. 495, 180/4 se stavbou bez č.p./č.e., 678 se stavbou č.p. 24, 804/1 se stavbou č.p. 720, 804/2 se stavbou bez č.p./č.e., 880 se stavbou č.p. 699, 887 se stavbou bez č.p./č.e., 899 se stavbou č.e. 125, 1000 se stavbou č.p. 824, 1110 se stavbou bez č.p./č.e., 1406 se stavbou č.p. 926, 1493 se stavbou č.p. 998, 1517 se stavbou č.p. 1003, 1570 se stavbou bez č.p./č.e., 1661 se stavbou č.p. 1072, 1746 se stavbou č.p. 1031, 1945 se stavbou č.p. 1208, parc. č. 46/1, 1039/5, 1039/6, 1039/7, 1039/8, 1039/9, 1039/10, 1039/15, 1039/17, 1039/23, 1040/2, 1040/4, 1040/5, 1040/6, 1040/7, 1040/8, 1040/9, 1044/1, 1044/2, 1045/11, 1052/2, 1053/24, 1053/40, 1466/28, 1467/1, 1793, 1795, 1796, 2122, 2161, 2162, 2186 v katastrálním území Starý Plzenec.

Poučení účastníků

Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podat podle ustanovení § 81 až 86 správního řádu odvolání ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Plzeňského kraje, Škroupova 18, Plzeň podáním učiněným u správního orgánu, který toto rozhodnutí vydal.

V souladu s § 40 odst. 1 správního řádu se do běhu lhůty pro odvolání nezapočítává den doručení rozhodnutí. Případně-li konec lhůty na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem lhůty nejbližší příští pracovní den.

Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřipustné.

Stavebník je povinen štítek před zahájením stavby umístit na viditelném místě u vstupu na staveniště a ponechat jej tam až do dokončení stavby, případně do vydání kolaudačního souhlasu; rozsáhlé stavby se mohou označit jiným vhodným způsobem s uvedením údajů ze štítku.

Stavba nesmí být zahájena, dokud stavební povolení nenabude právní moci.

Stavební povolení pozbývá podle § 115 odst. 4 stavebního zákona platnosti, jestliže stavba nebyla zahájena do dvou let ode dne, kdy nabylo právní moci.

Ing. Ludmila Šormová
referent odboru stavebně správního
Magistrátu města Plzně

"otisk úředního razítka"

Tato písemnost musí být vyvěšena po dobu 15 dnů na úřední desce Magistrátu města Plzně, elektronické úřední desce Magistrátu města Plzně a úřední desce Městského úřadu Starý Plzenec.

Vyvěšeno dne:

Sejmuto dne:

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmnutí písemnosti.

Doručí se:

Účastník řízení § 109 písm. a) - d) stavebního zákona, tj. účastník dle § 27 odst. 1 správního řádu:

Prime-com s.r.o., IDDS: j9wsemj

zastoupení pro: Město Starý Plzenec, Smetanova č.p. 932, 332 02 Starý Plzenec

ČEZ Distribuce a.s., IDDS: v95uqfy

Plzeňský kraj, IDDS: zzjbr3p

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvková organizace, IDDS: qbep485

CETIN a.s., IDDS: qa7425t

GasNet, s.r.o., IDDS: rdxzhzt

GasNet Služby, s.r.o., IDDS: jnnyjs6

Mraknet s.r.o., IDDS: nkdnxum

Další účastníci řízení dle § 109 písm. e) - f) stavebního zákona:
dle § 27 odst. 2 a 3 správního řádu veřejnou vyhláškou

Dotčené orgány:

Krajská hygienická stanice Plzeňského kraje se sídlem v Plzni, IDDS: samai8a

MMP, Odbor životního prostředí, Kopeckého sady č.p. 97/11, Jižní Předměstí, 306 32 Plzeň

Na vědomí:

MMP, Odbor správních činností, úřední deska, Škroupova 5, 306 32 Plzeň 1

Město Starý Plzenec, IDDS: dyrbzpq

Poplatek:

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů položky 18 odst. 1 písm. h) ve výši 3000 Kč byl zaplacen.

Příloha pro stavebníka (zmocněného zástupce):

- 1x ověřená projektová dokumentace, 1x štítek – bude zaslána (předána) po nabytí právní moci.

14. 6. 2022
Nabytí právní moci dne

Magistrát města Plzně, Odbor stavebně správní
Škroupova 246/4, Plzeň

Magistrát města Plzně
Odbor stavebně správní
Plzeň, dne: 9.5.2022

Sp.zn.: SZ MMP/001535/22/ŠOR
Č.j.: MMP/149464/22
Vyřizuje: Ing. Ludmila Šormová
Telefon: 378 034 133
E-mail: sormova@plzen.eu
IDDS: 6iybfxn

Vypraveno dne:

R O Z H O D N U T Í

O POVOLENÍ K PROVEDENÍ STAVBY VODNÍHO DÍLA VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU

Magistrát města Plzně, odbor stavebně správní, jako věcně a místně příslušný vodoprávní úřad podle ustanovení §104 odst. 2 písm. c) a § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb. o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vodní zákon“) a ustanovení § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů a jako speciální stavební úřad podle ustanovení § 15 odst.1 písm.d) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů a §15 odst.5 vodního zákona

vydává k žádosti:

**Města Starý Plzenec, IČO 00257257, Smetanova č.p. 932, 332 02 Starý Plzenec,
které zastupuje Prime-com s.r.o., IČO 07772769, Sladkovského č.p. 545/13, Plzeň 2 - Slovany,
Východní Předměstí, 326 00 Plzeň 26**

podle ustanovení § 15 odst. 1 vodního zákona a ustanovení § 115 odst.1 stavebního zákona

stavební povolení k provedení stavby vodního díla:

**Vodovod
v rámci stavby
"Starý Plzenec - chodník ulice Herejkova"**

na pozemcích: parc. č. 1033/16, 1053/9, 1412/1, 1466/1, 1466/24, 1466/25, 1466/27, 1467/6, 1479/2 v katastrálním území Starý Plzenec

Účel stavby: Stavba pro vedení pitné vody – vodovod pro veřejnou potřebu

Základní údaje o stavbě:

Jde o stavbu vodního díla dle ustanovení § 55 odst. 1 písm. c) vodního zákona a zároveň jde o vodovod pro veřejnou potřebu dle zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů

V rámci stavby chodníku v Herejkově ulici ve Starém Plzenci bude provedena přeložka stávajícího vodovodu do nově budovaného chodníku v souběhu se stávajícími a překládanými sítěmi. Vodovodní řad "I-I" bude prodloužen do Havlíčkovy ulice, kde se propojí na stávající vodovodní řad

(ve staničení řadu 0,00 km). Na konci řadu "1-1" (ve staničení 0,511 km) bude propojen na řad z PVC v ulici U Mlýna). Ve staničení 0,377 km bude připojen řad "1-2", který propojí vodovodní řad v ulici Václava Kratochvíla. Vodovod je navržen z PE 100 (průměr 110 x 10). Celkem bude vybudováno 538 m vodovodu. Tímto řešením dojde k zokruhování stávajících řadů. Nové vodovodní řady zajistí přivedení pitné a požární vody pro okolní zástavbu.

Stávající přípojky budou přepojeny na nové řady (není předmětem tohoto povolení). V místech odbočení řadů budou osazeny uzávěry. Na trase bude provedeno odvzdušnění a odkalení potrubí. Dle souhrnné zprávy budou osazeny 3 podzemní hydranty DN 80.

Orientační určení polohy vodního díla souřadnicemi X, Y:

začátek: X = 1075689,927 Y = 816639,088

konec: X = 1075418,063 Y = 817042,672

Pro provedení stavby vodního díla se podle ustanovení § 15 odst. 3 vodního zákona a ustanovení § 115 odst. 1 stavebního zákona současně stanoví tyto podmínky a povinnosti:

1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace ověřené vodoprávním úřadem ve vodoprávním (stavebním) řízení, kterou zpracoval Ing. Zdeněk Černý, autorizovaný inženýr, vedený v seznamu ČKAIT pod číslem: 0200054 v 10/2020.
2. Stavba bude dokončena nejpozději do 24 měsíců ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.
3. Před zahájením prací je nutno si zajistit vytyčení průběhu podzemních vedení (od jejich vlastníků), popřípadě postupovat dle jejich požadavků.
4. Po dobu stavby nutno zajistit bezpečný přístup k přilehlým nemovitostem. Musí být zajištěna možnost příjezdu zejména vozidel lékařské pomoci, hasičským sborům a nutné dopravní obsluze. Případné omezení bude pouze na nezbytně nutnou dobu.
5. Stavebník je povinen oznámit vodoprávnímu úřadu termín zahájení stavby a název a sídlo stavebního podnikatele, který bude stavbu provádět.
6. Z vyjádření společnosti VODÁRNA PLZEŇ a.s ze dne 3.8.2021 pod zn. K02100585 plyne:
 - Armatury na vodovodním řadu budou označeny orientační tabulkou na nejbližším zděném objektu, oplocení, popř. orientační tyči. Pro budoucí trasování bude nad potrubím položen vytyčovací , který bude spojován spojkami určenými pro spojení uložené v zemi. Vodič bude vyveden do poklopů armatur. Jako vytyčovací vodič pro vodovodní řad bude použit kabel CYKY o průřezu 2 x 2,5 mm²
 - Před zahájením prací bude pracovníky provozu vodovodů projednána a odsouhlasena realizační dokumentace, za jejich přítomnosti bude provedeno napojení na stávající vodovod, budou přizváni před záhozem rýhy ke kontrole prací, k předepsaným tlakovým zkouškám a po dokončení definitivních povrchů ke kontrole osazení poklopů
 - Termín přepojení musí být projednán s provozem vodovodů s předstihem, který umožní informovat odběratele vody postižení nezbytnou odstávkou v dodávce vody v termínu stanoveném zákonem o č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu v platném znění, tedy min. 15 dní předem, projednání cca 25 dní před vlastním přepojením
 - Vodovodní řad bude před uvedením do provozu řádně vypláchnut, vydesinfikován a bude doložena zdravotní nezávadnost dodané vody analýzou vzorku odebraného z nového řadu.
7. Z koordinovaného závazného stanoviska Magistrátu města Plzně ze dne 15.9.2021 pod č.j.: MMP/313085/21 plyne:
 - V záplavovém území nelze mimo jiné skladovat stavební a demoliční materiál a výkopovou zeminu a parkovat stavební a dopravní technika v době mimo pracovní směnu
 - Při realizaci stavby budou respektovány stávající dřeviny (mimo těch, které je nutné pokácet) a stavebník bude postupovat v souladu s normou ČSN 839061 Technologie vegetačních úprav v krajině – Ochrana stromů. Porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích.
8. Ze závazného stanoviska Krajské hygienické stanice Plzeňského kraje se sídlem v Plzni ze dne 3.8.2021 pod č.j.: KHSPL/20031/21/2021 plyne:

- Před uvedením nových částí vodovodu do provozu je provozovatel vodovodu povinen provést odběr a rozbor vzorku pitné vody v rozsahu v rozsahu dle přílohy č. 5 vyhlášky č. 252/2004 Sb. a doložit, že k rozvodu pitné vody byly použity výrobky, jež vyhovují požadavkům dle § 5 odst. 1-3 zákona č. 258/2000 Sb.
9. Ze stanoviska PMDP a.s. ze dne 29.9.2021 pod sp. zn. 801/DPÚ/MPT/PMDP/2021 plyne:
- Průjezd linky č. 51 musí být zachován po celou dobu stavby a to minimálně jednou polovinou vozovky se zachováním volné šířky v místě zúžení minimálně 3,0 m s rozšířením ve směrových obloucích. V případě potřeby pojiždění odfrézovaného povrchu požadujeme přechod „schod“ mezi vyfrézovaným a původním povrchem odstupňovat po max. 5 cm v závislosti na tloušťce frézování tak, aby byl zachován bezproblémový průjezd linek MHD
10. Z vyjádření Povodí Vltavy, státní podnik ze dne 27.8.2021 pod zn. PVL-61403/2021/340/Kor, PVL – 13412/2021/SP plyne:
- Práce budou probíhat v souladu s podmínkami rozhodnutí ke stanovenému ochrannému pásmu vodního zdroje I. stupně „Starý Plzenec povrchový zdroj“
 - Stavební materiál a technika nezbytná pro vlastní stavbu musí zabezpečeny proti odplavení při případných zvýšených průtocích na vodním toku a přívalových deštích. Stavební technika bude zabezpečena tak, aby nedocházelo k únikům a úkapům ropných látek
 - Po dokončení stavebních prací bude odklizen veškerý materiál, který byl v souvislosti se stavbou v záplavovém území uložen
 - Stavební činností nedojde ke znečištění podzemních a povrchových vod
11. Vodoprávnímu úřadu bude za účelem provedení kontrolních prohlídek stavby oznámena pouze závěrečná kontrolní prohlídka.
12. Dokončenou stavbu lze užívat jen na základě kolaudačního souhlasu.

Účastníci řízení podle § 27 odst. 1 správního řádu:

Město Starý Plzenec, IČO 00257257, Smetanova č.p. 932, 332 02 Starý Plzenec,

kterého zastupuje Prime-com s.r.o., IČO 07772769, Sladkovského č.p. 545/13, Plzeň 2 - Slovany, Východní Předměstí, 326 00 Plzeň 26

Odůvodnění

Magistrát města Plzně obdržel dne 3.1.2022 žádost Města Starý Plzenec, IČO 00257257, Smetanova č.p. 932, 332 02 Starý Plzenec, které zastupuje Prime-com s.r.o., IČO 07772769, Sladkovského č.p. 545/13, Plzeň 2 - Slovany, Východní Předměstí, 326 00 Plzeň 26 o stavební povolení k provedení stavby vodního díla.

Protože žádost nebyla úplná a neobsahovala požadované doklady pro vydání stavebního povolení k vodním dílům byl žadatel vyzván k doplnění žádosti a řízení bylo přerušeno usnesením č.j.: MMP/028024/22 ze dne 21.1.2022. Žádost byla doplněna dne 11.3.2022.

Žádost byla doložena všemi povinnými doklady podle § 10 vyhlášky č. 183/2018 Sb., o náležitostech rozhodnutí a dalších opatření vodoprávního úřadu a o dokladech předkládaných vodoprávnímu úřadu, a to:

- Projektová dokumentace – Starý Plzenec – chodník ulice Herejkova, SO 341 Rekonstrukce vodovodu, kterou vypracoval Ing. Zdeněk Černý, autorizovaný inženýr pro vodohospodářské stavby, ČKAIT 02000054, k datu 10/2020
- Plná moc k zastupování stavebníka ze dne 31.1.2022
- Územní rozhodnutí, vydané Městským úřadem Starý Plzenec, odborem výstavby dne 26.1.2020 pod č.j.: 482/2020/MěÚSP-3, které nabylo právní moci dne 27.6.2020

- Oprava zřejmých nesprávností územního rozhodnutí – Městský úřad Starý Plzenec, odbor výstavby ze dne 31.1.2022 pod č.j.: 482/2020/MěÚSP-4, které nabylo právní moci dne 5.3.2022
- Souhlas dle § 15 odst. 2 stavebního zákona, vydaný Městským úřadem Starý Plzenec, odborem výstavby dne 2.2.2022 pod č.j.: 220/2022/MěÚ SP-2
- Záborový elaborát
- Koordinované závazné stanovisko Magistrátu města Plzně ze dne 15.9.2021 pod č.j.: MMP/313085/21
- Souhlas Města Starý Plzenec ze dne 30.9.2021 pod č.j.: 2237/2021/MěÚSP/St
- Vyjádření společnosti VODÁRNA PLZEŇ a.s ze dne 3.8.2021 pod zn. K02100585
- Souhlas Policie České republiky, městského ředitelství Policie Plzeň ze dne 6.8.2021 pod č.j.: KRPP-90929-1/ČJ-2021-030506-1
- Závazné stanovisko Hasičského záchranného sboru Plzeňského kraje, krajského ředitelství ze dne 4.8.2021 pod č.j.: HSPM-4775-6/2009 ÚPP
- Závazné stanovisko Krajské hygienické stanice Plzeňského kraje se sídlem v Plzni ze dne 3.8.2021 pod č.j.: KHSPL/20031/21/2021
- Vyjádření Správy a údržby silnic Plzeňského kraje, příspěvkové organizace ze dne 26.7.2021 pod zn. 10905/20/SÚSPK-P
- Vyjádření k projektové dokumentaci ČEZ Distribuce, a.s. ze dne 26.7.2021 pod zn. 1117565485
- Vyjádření CETIN a.s. pro stavební řízení ze dne 10.8.2021 pod č.j.: 743444/21
- Vyjádření GasNet, s.r.o. ze dne 17.8.2021 pod zn. 5002428114
- Vyjádření Povodí Vltavy, státní podnik ze dne 27.8.2021 pod zn. PVL-61403/2021/340/Kor, PVL – 13412/2021/SP
- Vyjádření o existenci sítě elektronických komunikací – CETIN a.s. ze dne 8.6.2021 pod č.j.: 689598/21
- Vyjádření o existenci sítě GasNet Služby, s.r.o. ze dne 8.6.2021 pod zn. 5002399226
- Vyjádření T-Mobile Czech Republic a.s. ze dne 8.6.2021 pod zn. E30334/21
- Vyjádření Vodafone Czech Republic a.s. ze dne 8.6.2021 pod zn. 210608-1427303273
- Vyjádření Mraknet s.r.o. ze dne 21.6.2021 pod zn. 031/2021
- Vyjádření PilsFree, z.s. ze dne 9.6.2021
- Vyjádření o existenci podzemních sítí vodovodu a kanalizace č.j. ES/2021/7398 ze dne 8.6.2021 pod č.j.: ES/2021/7398
- Vyjádření ČD – Telematika ze dne 8.6.2021 pod č.j. 1202111669
- Sdělení o existenci komunikačního vedení společnosti ČEZ ICT Services a.s. ze dne 8.8.2021 pod zn. 0700395520
- Sdělení k existenci energetického zařízení – ČEZ Distribuce, a.s. ze dne 8.6.2021 od zn. 0101543638
- Sdělení o existenci energetického zařízení – Telco Pro Services, a.s. 8.6.2021 pod zn. 0201256460
- Plán kontrolních prohlídek
- Doklad o zaplacení správního poplatku dne 4.5.2022

Podle § 115 vodního zákona, příslušných ustanovení stavebního zákona a správního řádu oznámil příslušný vodoprávní úřad zahájení vodoprávního řízení všem známým účastníkům řízení i dotčeným orgánům opatřením č. j.: MMP/096107/22 ze dne 23.3.2022 s tím, že současně upustil s vazbou na ustanovení § 112 odst. 2 stavebního zákona od ústního jednání spojeného s ohledáním na místě, neboť vodoprávnímu úřadu jsou dobře známy poměry staveniště a žádost poskytuje dostatečný podklad pro posouzení navrhované stavby. Současně bylo upozorněno, že k námítkám, popř. důkazům, které nebudou uplatněny do 10 dnů ode dne doručení oznámení, nebude přihlédnuto. Vodoprávní úřad poučil účastníky řízení o tom, že ke dni po uplynutí výše uvedené lhůty byly shromážděny všechny podklady pro vydání rozhodnutí, ke kterým se mohli účastníci dle ust. § 36 odst. 3 správního řádu vyjádřit v termínu 5 dní po uplynutí výše uvedené lhůty a po jeho uplynutí bude přikročeno k vydání rozhodnutí. Současně se účastníci řízení upozornili na to, že v řízeních ve kterých je uplatňována koncentrace řízení, podle které účastníci řízení mohli uplatnit své námítky, popř. důkazy pouze v

předem stanovené lhůtě. V určených lhůtách nebyly vzneseny žádné námitky, popř. důkazy, bránící povolení stavby vodního díla dle ust. § 15 odst. 1 vodního zákona. Žádný z účastníků se k podkladům rozhodnutí nevyjádřil.

V rámci celého vodoprávního řízení bylo zjištěno:

a) Projektová dokumentace byla vypracována oprávněnou osobou - Ing. Zdeňkem Černý, autorizovaným inženýrem pro vodohospodářské stavby, ČKAIT 02000054, k datu 10/2020

b) K projektové dokumentaci stavby se vyjádřily nebo daly své stanovisko tyto dotčené orgány:
Krajská hygienická stanice Plzeňského kraje se sídlem v Plzni, MMP, Odbor životního prostředí

c) K záměru stavby vodního díla bylo vydáno Městským úřadem Starý Plzenec, odborem výstavby dne 26.1.2020 pod č.j.: 482/2020/MěÚSP-3, které nabylo právní moci dne 27.6.2020

Oprava zřejmých nesprávností územního rozhodnutí – Městský úřad Starý Plzenec, odbor výstavby ze dne 31.1.2022 pod č.j.: 482/2020/MěÚSP-4, které nabylo právní moci dne 5.3.2022

Souhlas dle § 15 odst. 2 stavebního zákona, vydaný Městským úřadem Starý Plzenec, odborem výstavby dne 2.2.2022 pod č.j.: 220/2022/MěÚ SP-2

d) Do podmínek výroku č. 6 byly zapracovány podmínky z vyjádření společnosti VODÁRNA PLZEŇ a.s., které se týkají provádění stavby. V podmínce č. 7 jsou uvedeny podmínky odboru životního prostředí MMP, které souvisejí s prováděním prací a ochranou stávající nekácené zeleně a skladování techniky a materiálu v záplavovém území. V podmínce č. 8 jsou v závazném stanovisku KHS stanoveny podmínky, které je nutné splnit před vydáním závazného stanoviska ke kolaudaci. V podmínce č. 9 jsou uvedeny podmínky PMDP a.s., související s prováděním stavby a s průjezdem linky č. 51. V podmínce č. 10 jsou ve stanovisku Povodí Vltavy s. p. stanoveny podmínky pro provádění stavby ve vazbě na ochranné pásmo I. stupně povrchového vodního zdroje, zabezpečení techniky a materiálu proti odplavení v průběhu stavby a po jejím skončení, na ochranu povrchových a podzemních vod.

e) Posouzení vodoprávního úřadu:

V průběhu vodoprávního řízení bylo zjištěno, že projektová dokumentace splňuje technické požadavky na vodní díla a že uskutečněním stavby nejsou ohroženy veřejné zájmy ani nepřiměřeně ohrožena práva a oprávněné zájmy účastníků řízení. Ze stanoviska správce povodí vyplývá, že uvedeným záměrem nedojde ke zhoršení chemického stavu a ekologického stavu dotčeného útvaru povrchových vod a chemického stavu a kvantitativního stavu útvaru podzemních vod, a že nebude znemožněno dosažení jejich dobrého stavu.

Protože speciální stavební úřad v průběhu řízení neshledal důvody bránící povolení vodního díla, rozhodl způsobem uvedeným ve výroku.

Účastníci řízení podle §115 vodního zákona a § 109 stavebního zákona:

Účastník řízení dle § 109 písm. a) stavebního zákona:

stavebník: Město Starý Plzenec, IČO 00257257, Smetanova č.p. 932, 332 02 Starý Plzenec, kterého zastupuje Prime-com s.r.o., IČO 07772769, Sladkovského č.p. 545/13, Plzeň 2 - Slovany, Východní Předměstí, 326 00 Plzeň 26;

Účastník řízení dle § 109 písm. c) stavebního zákona:

vlastník pozemku, na kterém má být stavba prováděna, není-li stavebníkem, může-li být jeho vlastnické právo k pozemku prováděním stavby přímo dotčeno:

Plzeňský kraj, Škroupova č.p. 1760/18, Jižní Předměstí, 301 00 Plzeň 1, právo hospodaření: Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvková organizace, Koterovská č.p. 462/162, Koterov, 326 00 Plzeň 26

Účastník řízení dle § 109 písm. d) stavebního zákona:

vlastník stavby na pozemku, na kterém má být stavba prováděna, a ten, kdo má k tomuto pozemku nebo stavbě právo odpovídající věcnému břemenu, mohou-li být jejich práva prováděním stavby přímo dotčena:

ČEZ Distribuce a.s., Teplická č.p. 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín 2; Plzeňský kraj, Škroupova č.p. 1760/18, Jižní Předměstí, 301 00 Plzeň 1; Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvková organizace, Koterovská č.p. 462/162, Koterov, 326 00 Plzeň 26; CETIN a.s., Českomoravská č.p. 2510/19, 190 00 Praha 9-Libeň; GasNet, s.r.o., Klíšská č.p. 940/96, Klíše, 400 01 Ústí nad Labem 1, který zastupuje: GasNet Služby, s.r.o., Plynářská č.p. 499/1, Zábrdovice, 602 00 Brno 2; Mraknet s.r.o., Čachna č.p. 440, 332 02 Starý Plzenec

Účastník řízení dle § 109 písm. e) - f) stavebního zákona:

e) vlastník sousedního pozemku nebo stavby na něm, může-li být jeho vlastnické právo prováděním stavby přímo dotčeno,

f) ten, kdo má k sousednímu pozemku nebo stavbě na něm právo odpovídající věcnému břemenu, může-li být toto právo prováděním stavby přímo dotčeno:

účastníci řízení identifikovaní označením pozemků a staveb evidovaných v katastru nemovitostí: st. p. 30/1 se stavbou č.p. 26, 34/1 se stavbou č.p. 25, 35/2 se stavbou č.p. 495, 180/4 se stavbou bez č.p./č.e., 678 se stavbou č.p. 24, 804/1 se stavbou č.p. 720, 804/2 se stavbou bez č.p./č.e., 880 se stavbou č.p. 699, 887 se stavbou bez č.p./č.e., 899 se stavbou č.e. 125, 1000 se stavbou č.p. 824, 1110 se stavbou bez č.p./č.e., 1406 se stavbou č.p. 926, 1493 se stavbou č.p. 998, 1517 se stavbou č.p. 1003, 1570 se stavbou bez č.p./č.e., 1661 se stavbou č.p. 1072, 1746 se stavbou č.p. 1031, 1945 se stavbou č.p. 1208, parc. č. 46/1, 1039/5, 1039/6, 1039/7, 1039/8, 1039/9, 1039/10, 1039/15, 1039/17, 1039/23, 1040/2, 1040/4, 1040/5, 1040/6, 1040/7, 1040/8, 1040/9, 1044/1, 1044/2, 1045/11, 1052/2, 1053/24, 1053/40, 1466/28, 1467/1, 1793, 1795, 1796, 2122, 2161, 2162, 2186 v katastrálním území Starý Plzenec.

Poučení účastníků

Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podat podle ustanovení § 81 až 86 správního řádu odvolání ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Plzeňského kraje, Škroupova 18, Plzeň podáním učiněným u správního orgánu, který toto rozhodnutí vydal.


V souladu s § 40 odst. 1 správního řádu se do běhu lhůty pro odvolání nezapočítává den doručení rozhodnutí. Případně-li konec lhůty na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem lhůty nejbližší příští pracovní den.

Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřipustné.

Stavebník je povinen štítek před zahájením stavby umístit na viditelném místě u vstupu na staveniště a ponechat jej tam až do dokončení stavby, případně do vydání kolaudačního souhlasu; rozsáhlé stavby se mohou označit jiným vhodným způsobem s uvedením údajů ze štítku.

Stavba nesmí být zahájena, dokud stavební povolení nenabude právní moci.

Stavební povolení pozbývá podle § 115 odst. 4 stavebního zákona platnosti, jestliže stavba nebyla zahájena do dvou let ode dne, kdy nabylo právní moci.



Tato písemnost musí být vyvěšena po dobu 15 dnů na úřední desce Magistrátu města Plzně, elektronické úřední desce Magistrátu města Plzně a úřední desce Městského úřadu Starý Plzenec.

Vyvěšeno dne:

Sejmuto dne:

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí písemnosti.

Doručí se:

Účastník řízení § 109 písm. a) - d) stavebního zákona, tj. účastník dle § 27 odst. 1 správního řádu:

Prime-com s.r.o., IDDS: j9wsemj

zastoupení pro: Město Starý Plzenec, Smetanova č.p. 932, 332 02 Starý Plzenec

ČEZ Distribuce a.s., IDDS: v95uqfy

Plzeňský kraj, IDDS: zzjbr3p

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvková organizace, IDDS: qbep485

CETIN a.s., IDDS: qa7425t

GasNet, s.r.o., IDDS: rdxzhzt

GasNet Služby, s.r.o., IDDS: jnnyjs6

Mraknet s.r.o., IDDS: nkdnxum

Další účastníci řízení dle § 109 písm. e) - f) stavebního zákona:

dle § 27 odst. 2 a 3 správního řádu veřejnou vyhláškou

Dotčené orgány:

Krajská hygienická stanice Plzeňského kraje se sídlem v Plzni, IDDS: samai8a

MMP, Odbor životního prostředí, Kopeckého sady č.p. 97/11, Jižní Předměstí, 306 32 Plzeň

Na vědomí:

MMP, Odbor správních činností, úřední deska, Škroupova 5, 306 32 Plzeň 1

Město Starý Plzenec, IDDS: dyrbzpq

Poplatek:

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů položky 18 odst. 1 písm. h) ve výši 3000 Kč byl zaplacen.

Příloha pro stavebníka (zmocněného zástupce):

- 1x ověřená projektová dokumentace, 1x štítek – bude zaslána (předána) po nabytí právní moci.

STAVBA POVOLENA

Stavba: Vodovod v rámci stavby "Starý Plzeňec - chodník ulice Herejkova"

Stavebník: Město Starý Plzeňec, Smetanova č.p. 932, 332 02 Starý Plzeňec

Stavební podnikatel:

Stavbu povolil: Magistrát města Plzně, odbor stavebně správní

Stavební povolení: sp. zn.: SZ MMP/001535/22/ŠOR, č.j.: MMP/027846/22, nabylo právní moci dne 14.6.2022.

Termín dokončení: 14.6.2024

Magistrát města
odbor
stavebně správní



