

HaskoningDHV, spol. s r.o.
Sokolovská 100/94
186 00 Praha 8

VÁŠ DOPIS ZNAČKY / ZE DNE

20. 11. 2018

NAŠE ZNAČKA

1101465343

VYŘIZUJE / LINKA

Ing. Hloušek/800 850 860

MÍSTO ODESLÁNÍ / DNE

Plzeň, 23. 11. 2018

Vyjádření k projektové dokumentaci pro stavební povolení evidenční číslo: 1101465343

Vážení,

dovolte nám, abychom reagovali na Vaši žádost ze dne 20.11.2018, ve které nás žádáte o vydání stanoviska k projektové dokumentaci pro stavební povolení

Ze zaslaných podkladů je zřejmé, že stavba

1. Investor: Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, Škroupova 18, 306 13, Plzeň
2. Název stavby: Napojení severního Rokycanska na D5, I.etapa
3. Parc. číslo: dle PD Kat. území: Březina u Rokycan, Osek u Rokycan, Vítinka, Litohlavy
4. Předložené podklady: žádost, projektová dokumentace DSP – zpracována 06/2018 HaskoningDHV Czech Republic, spol. s r.o. , Sokolovská 100/94, 186 00 Praha 8,
5. Číslo „Sdělení o existenci energetického zařízení v majetku DSO“ - 0100850354
a s ní související činnosti zasahují do ochranných pásem zařízení:
 1. Typ zařízení: dvojité nadzemní vedení VVN 110 kV, nadzemní vedení VN 22kV, nadzemní vedení NN 0,4kV
 2. Název zařízení: WN 500704 V1228: CHRÁST-ROKYCANY, WN 500703 V1227: CHRÁST-ROKYCANY, VN 502528, VN 507427 OSEK – BŘEZINA, VN 507423 OSEK – BUŠOVICE, VN 507425, VN 507424 LITOHNAVY - OSEK, VN 507628 OSEK TRUHLÁRNA, VN 507445 ROKYCANY HRUDKOVNY A, VN 507446 ROKYCANY HRUDKOVNY B, VN 507398 LITOHNAVY DRŮBEŽÁZNA, VN 507336 ROKYCANY UBYT. DÁLNICE, které je v majetku naší společnosti.

Dále upozorňujeme, že zde na základě podaných žádostí o přeložku zařízení distribuční soustavy probíhá příprava investičních akcí ČEZ Distribuce, a.s. IZ-12-0000617, IZ-12-0000619, IZ-12-0000620, IZ-12-0000621, IZ-12-0000622, IZ-12-0000623, IZ-12-0000624, IZ-12-0000625

ČEZ Distribuce, a. s.

Děčín, Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02 | Zákaznická linka: 800 850 860, Linka pro hlášení poruch: 800 850 860, e-mail: info@cezdistribuce.cz , www.cezdistribuce.cz | IČ: 24729035, DIČ: CZ24729035 | zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 2145 | bank. spoj.: KB Praha 35-4544580267/0100 |
zasílací adresa: ČEZ Distribuce, a. s., Plzeň, Guldenerova 2577/19, PSČ 326 00

Souhlasíme s výše zmíněnou akcí (DSP) při splnění následujících podmínek:

1. Stavba bude koordinována s níže uvedenými přeložkami zařízení distribuční soustavy :

SO žadatele	číslo smlouvy	stavba ČEZ Distribuce, a.s.
401 - přeložka VVN	Z_S14_12_8120065299	IZ-12-0000617
402 - přeložka VN	Z_S14_12_8120065052	IZ-12-0000619
403 - přeložka VN	Z_S14_12_8120065061	IZ-12-0000620
404 - přeložka VN	Z_S14_12_8120065045	IZ-12-0000621
405 - přeložka VN	Z_S14_12_8120065298	IZ-12-0000622
406 - přeložka VN	Z_S14_12_8120065046	IZ-12-0000623
407 - přeložka VN	Z_S14_12_8120065055	IZ-12-0000624
408 - přeložka VN	Z_S14_12_8120065310	IZ-12-0000625

2. Bude respektováno stávající zařízení distribuční soustavy v souladu se zákonem 458/2000 Sb. v platném znění a příslušnými technickými normami a nebude ohrožena bezpečnost a spolehlivost provozu distribuční soustavy.
3. Souběhy a křižovatky s elektrickými vedeními musí být provedeny v souladu s platnými normami a předpisy, zejména s ČSN EN 50110-1, ČSN EN 50423-3, PNE 33 0000-6, PNE 33 3300, PNE 33 3301, PNE 33 3302, ČSN EN 50341-3 pro venkovní vedení, ČSN 33 2000-5-52 a PNE 34 1050 pro kabelová vedení a ČSN 73 6005 o prostorovém uspořádání sítí technického vybavení.
4. Umístění stavby a provádění činností v ochranném pásmu elektrického zařízení bude prováděno podle projektové dokumentace vypracované odbornou firmou.
5. Jakákoliv poškození nebo mimořádné události, způsobené na elektrickém zařízení stavebníkem, musí být neprodleně oznámeny na poruchovou linku 800 850 860 a budou opraveny na náklady viníka.
6. U nadzemního vedení VVN a VN je nutné dodržet při zemních pracích dostatečnou vzdálenost (minimálně 5m) od opěrných bodů pro zachování jejich stability. U podpěrných bodů nadzemního vedení NN 0,4kV budou probíhat se zvýšenou opatrností, aby nedošlo k narušení jejich stability.
7. Při provádění činností a umístěním stavby nesmí dojít ke ztížení přístupu našich pracovníků a pracovníků námi pověřených firem k našemu zařízení včetně použití mechanizace.
8. Při realizaci stavby nesmí dojít v žádném případě k nebezpečnému přiblížení osob, věcí, zařízení nebo mechanismů a strojů k živým částem pod napětím tj. musí být dodržena minimální vzdálenost 2 m od vodičů dle ČSN EN 50110-1. V případě, že nebude možné tuto vzdálenost dodržet, je žadatel povinen požádat o vypnutí předmětného vedení.
9. S ohledem k provádění prací v ochranném pásmu upozorňujeme na možnost nebezpečných vlivů od elektrického zařízení. Opatření proti těmto vlivům je na straně zhotovitele výše uvedené stavby. ČEZ Distribuce, a.s. nepřevzme žádnou zodpovědnost za případné škody, které vzniknou stavebníkovi následkem poruchy nebo havárie elektrického zařízení za nepředvídaných okolností nebo nedodržením výše uvedených podmínek.
10. Pracovníci provádějící práce budou prokazatelně poučeni o nebezpečí, které hrozí při nedodržení bezpečnostních předpisů.
11. Při případné úpravě povrchu v ochranném pásmu vedení nesmí dojít ke změně výškové nivelety země oproti současnému stavu.
12. Jakékoliv události mající vliv na provoz předmětných vedení musí být neprodleně oznámeny na poruchovou linku 800 850 860 nebo včas oznámeny naší společnosti.

13. dostatečném časovém předstihu před zahájením prací je nutné podat žádost o udělení souhlasu s činností a umístěním stavby v ochranném pásmu zařízení distribuční soustavy. Při realizaci stavby je nutné se řídit podmínkami, které budou v případě kladného vyřízení této žádosti vydány.

Platnost tohoto vyjádření je do 23. 11. 2019, pokud v této lhůtě neproběhnou další vzájemná jednání upřesňující tuto dobu..

S pozdravem



 **DISTRIBUCE**

ČEZ Distribuce, a. s.
Děčín - Děčín IV-Podmokly
Teplická 874/8, PSČ 405 02
IČO: 247 29 035

145

Ing. Zdeněk Rada
vedoucí oddělení SEM Sítě
ČEZ Distribuce, a.s.