

Napěťová soustava NN: 3+PEN, 50Hz, 230/400V, TN-C
Ochrana před nebezpečným dotykem samočinným odpojením všech vadných částí zařízení od zdroje!

Napěťová soustava VN: 3, stř. 50Hz, 22 000V, IT
Ochrana před nebezpečným dotykem samočinným odpojením všech vadných částí zařízení od zdroje!

Standartní vnější vlivy dle PNE 33 2000-2 působící na venkovní vedení: AC 1, AD 4, AP 1, AQ 3, BA 1, BB 2, BC 2, BD 1, BE 1, CA 1, CB 1.

ODPOV. PROJEKT. Ing. Kuneš Miroslav	VYPRACOVAL Ing. Kuneš Miroslav	RAZÍTKO P. R. O. – servis Ing. Miroslav Kuneš Jablonského 52, Plzeň, 326 00 IČO: 11413611
KRAJ : Plzeňský	MÚ: Klatovy	
INVESTOR : GALERIE KLATOVY/KLENOVÁ, Klenová č.p. 1, 340 21 Klenová		
OBJEKT: Trafostanice		DATUM 12/2021
TRAFOSTANICE A PŘÍPOJKA VN PRO "GALERII KLENOVÁ"		ZAK. ČÍSLO 016/21 MĚŘÍTKO Č. VÝKR. Č. PARÉ
Jednopolové schema zapojení trafostanice		