



TS Klenová-galerie  
KT\_1604

SV 201  
25

SP 100

AKV 100

st. 52

st. 89

st. 51

st. 50

st. 48

st. 47

st. 46/2



osazení svislého odpínače je investice  
ČEZ Distribuce a.s.

odpínač  
US KT\_331

na stávající bet. sloup pod nový svislý odpínač osadit svodiče přepětí  
tí OCP2-24, propojení svorek odpínače a svodičů provést izol. lanem  
PAS70 a provést svod kabelem AXEKVCEY 3x70, po lb budou kabely  
uloženy v ochranné trubce pevně uchycené k lb, svodiče propojit se  
stáv. uzemněním lb páskem FeZn 30x4 pevně po lb

LEGENDA:

- stávající vzd. vedení 22,0kV
- trasa kabelové přípojky VN
- stávající sítěvací kabely
- stávající kabely VO

kabel 3xAXEKVCEY 1x70/16 celková délka cca 365m

|  |                                   |   |         |
|--|-----------------------------------|---|---------|
| ODPOV. PROJEKT.<br>Ing. Kuneš Miroslav                             | VYPRACOVAL<br>Ing. Kuneš Miroslav | RAZÍTKO<br><b>P. R. O. - s e r v i s</b><br>Ing. Miroslav Kuneš<br>Jablonského 52, Plzeň, 326 00<br>IČO: 11413611 |         |
| KRAJ : Plzeňský  | MÚ: Klatovy                       |   |         |
| INVESTOR : GALERIE KLATOVY/KLENOVÁ, Klenová č.p. 1, 340 21 Klenová |                                   |   |         |
| OBJEKT: Trafostanice a kabel. vedení                               |                                   | DATUM   | 12/2021 |
| <b>TRAFOSTANICE A PŘÍPOJKA VN<br/>PRO "GALERII KLENOVÁ"</b>        |                                   | ZAK. ČÍSLO  | 016/21  |
|  |                                   | MĚŘÍTKO   | 1:500   |
|  |                                   | Č. VÝKR.  | Č. PARÉ |
| Situace  |                                   |   |         |