

LEGENDA ZNAČEK :

- STÁVAJÍCÍ ROZVADĚČ - SYMBOLICKY
- NOVÝ ROZVADĚČ - SYMBOLICKY
- LED SVÍTIDLO - cca 68 W, cca 9000 lm, Ra 80, krytí min. IP65, 230V
- LED SVÍTIDLO - cca 38 W, cca 4900 lm, Ra 80, krytí min. IP65, 230V
- LED SVÍTIDLO - cca 57 W, cca 6600 lm, Ra 80, krytí min. IP40, 230V
- LED SVÍTIDLO - cca 27 W, cca 2700 lm, Ra 80, krytí min. IP40, 230V
- SNÍMAČ POHYBU S UPEVNĚNÍM NA STROP PRO SPÍNÁNÍ BĚŽNÉHO OSV.
- SNÍMAČ PŘÍTOMNOSTI S UPEVNĚNÍM NA STROP PRO SPÍNÁNÍ BĚŽNÉHO OSV.
- ZÁSUVKA JEDNONÁSOBNÁ, 230V, IP44
- VYPÍNAČ 230V, ŘAZENÍ 1, IP44
- PŘEPÍNAČ STŘÍDAVÝ 230V, ŘAZENÍ 6, IP44
- PŘEPÍNAČ SÉRIOVÝ 230V, ŘAZENÍ 5, IP20
- VYPÍNAČ 230V, ŘAZENÍ 1, IP20
- PŘEPÍNAČ STŘÍDAVÝ 230V, ŘAZENÍ 6, IP20
- PŘEPÍNAČ KŘÍŽOVÝ 230V, ŘAZENÍ 7, IP20
- KABELOVÁ TRASA VEDENÁ PO POVRCHU V LIŠTÁCH

POZNÁMKY :

OCHRANA PŘED NEBEZPEČNÝM DOTYKEM NEŽIVÝCH ČÁSTÍ JE DLE ČSN 33 2000-4-41 ZÁKLADNÍ - S OCHRANOU AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE DLE ČL. 413.1.1.1.

OCHRANA PŘED NEBEZPEČNÝM DOTYKEM NEŽIVÝCH ČÁSTÍ MUSÍ BÝT ČSN 33 2000-4-41 POSPOJOVÁNÍM SPOLEČNĚ S UZEMNĚNÍM A UVEDENÍM NA SPOLEČNÝ POTENCIÁL NA "EP" SVORKOVNICI DLE ČL. 413.1.2 A 413.N6.4.

KRYTÍ MUSÍ SPLŇOVAT ČSN 33 2000-5-51 - EL. VYPÍNAČŮ, ZÁSUVK, EL. ZAŘÍZENÍ A OSVĚTLENÍ DLE VNĚJŠÍCH VLIVŮ.


VEŠKERÉ NOVÉ EL. ROZVODY BUDOU VEDENÉ PO POVRCHU V LIŠTÁCH

VNITŘNÍ ELEKTROINSTALACE V OBJEKTU JE PROJEKTOVANÁ V EL. SOUSTAVĚ 3+PE+N 400/230V AC/TN-S.

LEGENDA MÍSTNOSTÍ

Č.M.	NÁZEV MÍSTNOSTI	M <sup>2</sup>
1.01	ŠATNA	16.00
1.02	SANITÁRNÍ ZÁZEMÍ	17.92
1.03	CHODBA	7.36
1.04	ŠATNA	16.00
1.05	DÍLNA	258.46
1.06	KANCELÁŘ	10.53
1.07	TECHNICKÁ MÍSTNOST	16.61
1.08	STROJOVNA	29.57

PLOCHA MÍSTNOSTÍ CELKEM: 372.45



PARÉ: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

STATUS DOKUMENTACE: DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ A UDRŽOVACÍ PRÁCE

NÁZEV STAVBY: Dílny OV Mládežníků 626

MÍSTO STAVBY: Mládežníků 626, 337 01 Rokycany

KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ: k. ú. Rokycany; 740 691

INVESTOR: Střední škola Rokycany  
Jeřabinová, 96/III, 337 01 Rokycany  
Ing. Irena Vostrá - ředitelka školy

GENERÁLNÍ PROJEKTANT: SEAP s.r.o.  
Na Pátku 1171, 337 01 Rokycany  
+420 371 746 011  
seap@seap.cz  
HIP: Veronika BURIANOVÁ, DiS.

PROJEKTANT SPECIALISTA: SEAP s.r.o.  
Na Pátku 1171, 337 01 Rokycany  
+420 371 746 011  
seap@seap.cz  
VYPRACOVAL: Jan ŠAFRÁNEK, DiS.  
SCHVÁLIL: Ing. Vlastimil BRADA, CSc.

RAŽÍTKO AUTORIZOVANÉ OSOBY:

OBJEKT:	Dílny odborného výcviku	DATUM:	04/2023
		MĚŘÍTKO:	1:100
PROJEKTOVÁ ČÁST:	D.1.4.1 Elektroinstalace	ZAK. ČÍSLO:	009/2023
NÁZEV VÝKRESU:	PŮDORYS 1.NP - NOVÝ STAV	ČÍSLO VÝKRESU:	D.1.4.1 - 02