








Tabulka místností			
Číslo	Jméno	Osvětlení [lx]	Tabulka ČSN EN 12464-1:2022
03.01	ZÁZEMÍ	750	46.2
03.02	PRACOVNÍSTĚ SBSTRY	1000	46.1
03.03	VSTUP PRO PACIENTY	300	45.1
03.04	TRIÁŽ	1500	48.2
03.05	WC	300	47.6
Celková plocha [m²]: 67,69			

-  Stávající automatický hlásič
-  Stávající kruhové vedení
-  Nový automatický hlásič
-  Nové kruhové vedení
-  Výstup - vypnutí VZT
-  Přívod se zachovanou funkcí při požáru

JS KOMPLET s.r.o., Vejpnická 53, 318 00 Plzeň, IČO: 26372061			 <b>JSKOMPLET</b>
Zodp. proj: Ing. Jaroslav Egrmajer	Kreslil: Ing. Roman Jeníček	Kontrola: Ing. Roman Jeníček	
Místo stavby: Domažlická nemocnice a.s., Kozinova 292, P344 01 Domažlice			Číslo zakázky: 04/2023
Název: <b>Vestavba triážního centra</b>			Datum: 5/2023
			Č. výkresu: 01
Obsah: <b>EPS</b>			Měřítko:
			Formát: A3
			Stupeň: Prováděcí dokumentace
			Kopie: 01