

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 3					
NÁZEV ZAKÁZKY					
STAVEBNÍ ÚPRAVY PAVILONU 8, UL. VEJPRNICKÁ, Č. P. 1027/40A, PLZEŇ					
SPISOVÁ ZNAČKA:	CN/126/CN/23	ČÍSLO JEDNACÍ:	4433/23/CN	SYSTÉMOVÉ ČÍSLO VZ:	P23V00000477
ODKAZ - EZAK:	https://ezak.cnpk.cz/contract_display_10619.html				
ODKAZ VVZ:	-				
ODKAZ TED:	-				
ZADAVATEL:	Střední odborné učiliště elektrotechnické, Plzeň, Vejprnická 56				
SÍDLO:	Vejprnická 56, Plzeň, 318 00	IČO:	69456330		
STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE:	Ing. Jaroslav Černý				
POVĚŘENÁ OSOBA:	Miroslav Zedník				
ADMINISTRÁTOR:	Centrální nákup Plzeňského kraje, příspěvková organizace				
SÍDLO:	Vejprnická 663/56, 318 00 Plzeň	IČO:	72046635		
STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE:	Mgr. Bc. Jana Dubcová, ředitelka				
POVĚŘENÁ OSOBA:	Ing. René Hartman				
E-MAIL:	rene.hartman@cnpk.cz				
DRUH VZ:	Stavební práce	REŽIM VZ:	Podlimitní	DRUH ŘÍZENÍ:	ZPŘ
FINANCOVÁNO Z EU:	OPŽP 2014-2020 – 146. výzva; č.p.: CT.05.5.18/0.0/0.0/20_146/0014815				

Zadavatel poskytuje prostřednictvím administrátora v souladu s § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále „ZZVZ“), vysvětlení zadávací dokumentace k výše uvedené veřejné zakázce.

Dne 17. 7. 2023 byla doručena 1 žádost o vysvětlení zadávací dokumentace od jednoho dodavatele, na kterou zadavatel tímto odpovídá.

Dotaz č. 1:

Zaslané „Vysvětlení zadávací dokumentace č.2“ náš dotaz nezodpovědělo. Zaslaná specifikace nouzového větrání je stále stejná, nic do ní doplněno nebylo. Takže stále trvá, že je nutno uvést kolik m2 požárních izolací bude v provedení s Al folií a kolik m2 bude v provedení s oplechováním Al plechem.

Odpověď zadavatele projektové dokumentace

Na otázku bylo odpovězeno ve Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2 v bodě 3. při převodu rozpočtu od projektanta VZT do programu Kros došlo programem k odříznutí části textu. Položky kolik je, které požární izolace jsou následující.

1101-85	"D+M PROTIPOŽ.IZOLACE POTRUBÍ: IZOLACE DESKOU Z MIN.PLSTI 1x POLEP. AL FOLIÍ "			
1101-89 1.4	tl. 60 mm odolnost 30 min	m2	36,00	
1101-89 1.5	tl. 60 mm odolnost 30 min	m2	194,00	
1101-89 1.6	tl. 60 mm odolnost 30 min	m2	14,00	
1101-89 1.6	tl. 60 mm odolnost 30 min	m2	325,00	

1101-97	D+M POVRCHOVÁ ÚPRAVA AL PLECHEM		
1101-100	hrnaté potrubí	m2	424,00
1103-3	D+M MONTÁŽNÍ, SPOJOVACÍ A TĚSNÍCÍ MATERIÁL		
1103-6	(2,6% z dodávky potrubí)	kpl	0,03

Upozornění:

Lhůta pro podání nabídek se nemění.

V Plzni

V zastoupení zadavatele:

Bc. Ladislav Pešička

administrátor

Centrální nákup Plzeňského kraje,
příspěvková organizace