

Objekt: BUDOVA KRAJSKÉHO ÚŘADU V PLZNI, ŠKROUPOVA 1760/18

Označení prvku:

Ok 059

Prvek: okno

Druh prvku: okno dřevěné, špaletové, trojkřídlé

Umístění: místnost č.059, 1.NP,
mezipodesta schodiště

Počet prvků: 1

Základní rozměry: okna v.1250/š.1910mm
venkovní špalety v. 1200/š.1805 mm

Původnost: ano

Stav: dožívající

Způsob ochrany: zachovat členění, barevnost, přizpůsobit již
osazeným eurooknům

Popis: dřevěné okno špaletové trojkřídlé, otvíravé, povrchová
úprava lak - bílý, okapničky dřevěné lakované - bílé,
kování oliva Al, panty Fe, lakované -bílá

nevyhovující těsnost okna, dřevěná profily vnějších křídel
poškozeny hnilobou, nefunkční tmelení skel

Návrh realizace: výměna za nové, dřevěné eurookno se zachováním
členění, bez původního obkladu špalety, kování a profilace dle stávajících
oken (alt wien), povrchová úprava lak - bílá

Poznámka:

profilace lištování skel, klapačky převzít se stávajících
nových oken např. v místnosti 3.25



Schéma, detail:

