

Objekt:		BUDOVA KRAJSKÉHO ÚŘADU V PLZNI, ŠKROUPOVA 1760/18	
Označení prvku:		Ok 029	
Prvek: okno			
<p>Druh prvku: okno dřevěné, špaletové, dvoukřídlé</p> <p>Umístění: místnost č.029, 1.NP, přípravna bufetu</p> <p>Počet prvků: 1</p> <p>Základní rozměry: okna v.1050/š.1310mm venkovní špalety v. 970/š.1200 mm</p> <p>Původnost: ano</p> <p>Stav: dožívající</p> <p>Způsob ochrany: zachovat členění, barevnost, přizpůsobit již osazeným eurooknům</p> <p>Popis: dřevěné okno dvoukřídlé, povrchová úprava lak - bílý, okapničky dřevěné lakované - bílé, kování oliva Al, panty Fe, lakované -bílá</p> <p>nevyhovující těsnost okna, dřevěná profily vnějších křídel poškozeny hnilobou, nefunkční tmelení skel</p> <p>Návrh realizace: výměna za nové, dřevěné eurookno se zachováním členění, bez původního obkladu špalety, kování a profilace dle stávajících oken (alt wien), povrchová úprava lak - bílá</p>			
Poznámka:		profilace lištování skel, klapáčky převzít se stávajících nových oken např. v místnosti 3.25	
Schéma, detail:			
			