




|  |  |
|--|--|
| Objekt: BUDOVA KRAJSKÉHO ÚŘADU V PLZNI, ŠKROUPOVA 1760/18  |  |
| Označení prvku: Ok 155   |  |
| Prvek: okno  | <br><br>vzorové okno<br><br>  |
| Druh prvku: okno dřevěné, špaletové, trojkřídlé<br>Umístění: místnost č.155, 2.NP, chodba<br><br>Počet prvků: 6<br><br>Základní rozměry: okna v.2250/š.1900mm<br>venkovní špalety v. 2210/š.1800 mm<br><br>Původnost: ano<br>Stav: dožívající<br>Způsob ochrany: zachovat členění, barevnost, přizpůsobit již osazeným eurooknům<br><br>Popis: dřevěné okno špaletové trojkřídlé, otvíravé s nadsvětlíkem, povrchová úprava lak - bílý, okapničky dřevěné lakované - bílé, kování oliva Al, panty Fe, lakované -bílá, ovládání nadsvětlíku pákové<br><br>nevyhovující těsnost okna, dřevěná profily vnějších křídel poškozeny hnilobou, nefunkční tmelení skel |  |
| Návrh realizace: výměna za nové, dřevěné eurookno se zachováním členění, bez původního obkladu špalety, kování a profilace dle stávajících oken (alt wien), povrchová úprava lak - bílá  |  |
| Poznámka: profilace lištování skel, klapačky převzít se stávajících nových oken např. v místnosti 3.25   |  |
| Schéma, detail:  |  |

</