





Objekt: BUDOVA KRAJSKÉHO ÚŘADU V PLZNI, ŠKROUPOVA 1760/18	
Označení prvku: Ok 266	
Prvek: okno	<div>vzorové okno:</div>  <div></div>
Druh prvku: okno dřevěné, špaletové, dvoukřídle s nadsvětlíkem	
Umístění: místnost č. 266, 3.NP, kancelář	
Počet prvků: 1	
Základní rozměry: <div>okna 2250/1450 mm, rozměr vnitřního okna 2350/1680, vč.ostění a vnitřního a vnějšího parapetu</div> <div>venkovní špalety v. 2005/š.1200 mm</div>	
Původnost: ano	
Stav: dožívající	
Způsob ochrany: zachovat členění, barevnost, přizpůsobit již osazeným eurooknům	
Popis: <div>dřevěné okno špaletové dvoukřídle, otvíravé s nadsvětlíkem, povrchová úprava lak - bílý, okapničky dřevěné lakované - bílé, kování oliva Al, panty Fe, lakované -bílá, ovládání nadsvětlíku pákové</div> <div>nevyhovující těsnost okna, dřevěné profily vnějších křídel dožívající, poškozené tmelení skel</div>	
Návrh realizace: kompletní výměna za nový prvek, dřevěné špaletové okno se zachováním členění, s dřevěným obkladem špalety, parapetu, parapet do interiéru přizpůsobit obložení, do vnějšího křídla vsadit izolační dvojsklo 4-6-4, typ kování a profilace dle stávajících již vyměněných oken (alt wien), povrchová úprava lak - bílá	
Poznámka: profilace lištování skel, klapačky převzít se stávajících nových oken např. v místnosti 2.13	
Schéma, detail:	
