





Objekt:	BUDOVA KRAJSKÉHO ÚŘADU V PLZNI, ŠKROUPOVA 1760/18
Označení prvku:	Dv 059
Prvek: okno	
Druh prvku: dveře dřevěné dvoukřídlové s nadsvětlíkem Umístění: místnost č.059, 1.NP, zadní schodiště - sever	
Počet prvků: 1	
Základní rozměry: okna v.3350/š.1320mm venkovní špalety v. 3350/š.1320 mm Původnost: ano Stav: dožívající Způsob ochrany: zachovat členění, barevnost, přizpůsobit již použitým profilům ve vyměněných výplních Popis: dřevěné dveře dvoukřídlové, plné, s nadsvětlíkem, lak - bílý, nevyhovující těsnost dveří, dřevěná profily vnějších křídel poškozeny hnilobou, nefunkční tmelení skel, dožívající kování, nátěr	
Návrh realizace: výměna za nové, dřevěné dveře dvoukřídlové z europofilů se zachováním členění, profilace dle stávajících oken, kování mosaz klika a štítek typu alt wien, povrchová úprava lak - bílá, zasklení nadsvětlíku izolačním dvojsklem	
Poznámka: profilace lištování skel, klapačky převzít se stávajících dveří	
Schéma, detail: 	

1 320

3 240

práh v.25 mm