

Objekt: BUDOVA KRAJSKÉHO ÚŘADU V PLZNI, ŠKROUPOVA 1760/18	
Označení prvku: Ok 124/1-po	
Prvek: okno	<div>stávající okno:</div>   <div>vzorové okno</div>
Druh prvku: okno dřevěné, špaletové, dvoukřídlé s nadsvětlíkem, vnější okno provedeno nově jako požární uzávěr Umístění: místnost č. 124, 2.NP, chodba Počet prvků: 1 Základní rozměry: okna v.2250/š.1310mm venkovní špalety v. 2205/š.1200 mm Původnost: vnější okno ne, vnitřní ano Stav: nové vnější okno zachovalé, vnitřní okno nevyhovuje novým požadavkům Způsob ochrany: zachovat členění, barevnost, přizpůsobit již osazeným eurooknům Popis: dřevěné okno špaletové dvoukřídlé, otvíravé s nadsvětlíkem, povrchová úprava lak - bílý, okapničky dřevěné lakované - bílé, kování půlolliva , panty Fe, lakované -bílá, ovládání nadsvětlíku pákové, vnější okno provedeno nově s požárním sklem - bude zachováno	
Návrh realizace: částečná výměna za nový prvek, dřevěné eurookno se zachováním členění, bez původního obkladu špalety, kování a profilace dle stávajících oken (alt wien), povrchová úprava lak - bílá, vnější křídla s požárním sklem budou zachována	
Poznámka: profilace lištování skel, klapačky převzít se stávajících nových oken např. v místnosti 3.25	

Schéma, detail:

