

|  |  |
|--|--|
| Objekt: BUDOVA KRAJSKÉHO ÚŘADU V PLZNI, ŠKROUPOVA 1760/18  |  |
| Označení prvku: Ok 268   |  |
| Prvek: okno  | <div>vzorové okno:</div>  <div></div> |
| Druh prvku: okno dřevěné, špaletové, dvoukřídlé s nadsvětlíkem   |  |
| Umístění: místnost č. 268, 3.NP, kancelář  |  |
| Počet prvků: 1   |  |
| Základní rozměry: okna 2250/1450 mm, rozměr vnitřního okna 2350/1680, vč.ostění a vnitřního a vnějšího parapetu venkovní špalety v. 2005/š.1200 mm   |  |
| Původnost: ano   |  |
| Stav: dožívající   |  |
| Způsob ochrany: zachovat členění, barevnost, přizpůsobit již osazeným eurooknům  |  |
| Popis: dřevěné okno špaletové dvoukřídlé, otvíravé s nadsvětlíkem, povrchová úprava lak - bílý, okapničky dřevěné lakované - bílé, kování oliva Al, panty Fe, lakované -bílá, ovládání nadsvětlíku pákové<br><br>nevyhovující těsnost okna, dřevěné profily vnějších křídel dožívající, poškozené tmelení skel                         |  |
| Návrh realizace: kompletní výměna za nový prvek, dřevěné špaletové okno se zachováním členění, s dřevěným obkladem špalety, parapetu, parapet do interiéru přizpůsobit obložení, do vnějšího křídla vsadit izolační dvojsklo 4-6-4, typ kování a profilace dle stávajících již vyměněných oken (alt wien), povrchová úprava lak - bílá |  |
| Poznámka: profilace lištování skel, klapáčky převzít se stávajících nových oken např. v místnosti 2.13   |  |

Schéma, detail:

