




Objekt:		BUDOVA KRAJSKÉHO ÚŘADU V PLZNI, ŠKROUPOVA 1760/18	
Označení prvku:		Ok 074/6	
Prvek: okno			
Druh prvku: okno dřevěné, špaletové, trojkřídlé			
Umístění: místnost č.074, 1.NP, chodba			
Počet prvků: 1			
Základní rozměry: okna v.1250/š.1910mm venkovní špalety v. 1200/š.1800 mm			
Původnost: ano		<p>stávající stav</p>	
Stav: dožívající			
Způsob ochrany: zachovat členění, barevnost, přizpůsobit již osazeným eurooknům			
Popis: dřevěné okno špaletové trojkřídlé, otvíravé, povrchová úprava lak - bílý, okapničky dřevěné lakované - bílé, kování oliva Al, panty Fe, lakované -bílá  nevyhovující těsnost okna, dřevěná profily vnějších křídel poškozeny hnilobou, nefunkční tmelení skel			
Návrh realizace: výměna za nové, dřevěné eurookno se zachováním členění, bez původního obkladu špalety, kování a profilace dle stávajících oken (alt wien), povrchová úprava lak - bílá			
Poznámka: profilace lištování skel, klapačky převzít se stávajících nových oken např. v místnosti 3.25			
Schéma, detail:		<div><div><div>1 910</div><div>1 250</div></div><div><div>int.</div><div>1 800</div></div></div>	