

Objekt:

BUDOVA KRAJSKÉHO ÚŘADU V PLZNI, ŠKROUPOVA 1760/18

Označení prvku:

Ok 264/1,2

Prvek: okno

vzorové okno:



Druh prvku: okno dřevěné, špaletové, dvoukřídle s nadsvětlíkem

Umístění: místnost č. 264, 3.NP,
kancelář

Počet prvků: 2

Základní rozměry:

okna 2250/1450 mm, rozměr vnitřního okna 2350/1680,
vč.ostění a vnitřního a vnějšího parapetu
venkovní špalety v. 2005/š.1200 mm

Původnost: ano

Stav: dožívající

Způsob ochrany: zachovat členění, barevnost, přizpůsobit již
osazeným eurooknůmPopis: dřevěné okno špaletové dvoukřídle, otvíravé s
nadsvětlíkem, povrchová úprava lak - bílý, okapničky
dřevěné lakované - bílé, kování oliva Al, panty Fe,
lakované -bílá, ovládání nadsvětlíku pákovénevyhovující těsnost okna, dřevěné profily vnějších křidel
dožívající, poškozené tmelení skelNávrh realizace: kompletní výměna za nový prvek, dřevěné špaletové
okno se zachováním členění, s dřevěným obkladem špalety, parapetu, parapet
do interiéru přizpůsobit obložení, do vnějšího křídla vsadit izolační dvojsklo 4-
6-4, typ kování a profilace dle stávajících již vyměněných oken (alt wien),
povrchová úprava lak - bílá

Poznámka:

profilace lištování skel, klapačky převzít se stávajících
nových oken např. v místnosti 2.13

Schéma, detail:

